

**МБОУ «КРАСНОВИДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
КРАСНОВИДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАМСКО -УСТЬИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КАМА ТАМАГЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МБОУ «КРАСНОВИДОВО ТӨП
ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МӘКТӘБЕ»**

422813, Республика Татарстан, Камско-Устьинский р.,
с. Красновидово, ул. Школьная, дом 20

422813, Татарстан Республикасы, Кама Тамагы районы,
Красновидово авылы, мәктәп урамы, 20 нче йорт.

тел.:8(843)773-07-62; тел./факс: 8(843)773-07-62 e-mail: krasnovid2008@yandex.ru

от «18» января 2019 г. № 1

Старшему дознавателю межрайонного
отделения НД по Камско-Устьинскому и
Тетюшскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ
майору внутренней службы Д.В. Боброву
директора МБОУ «Красновидовская ООШ»
Камско-Устьинского муниципального района РТ
Сайкиной Р.Р.

Отчет
по предписанию межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ № 139/1/139 от 24.10.2018 г.

№ п/п	Выявленное нарушение	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	В здании котельной электрическую проводку с видимыми нарушениями изоляции заменить на новую	До 01.09.2019 г	Электрическая проводка с видимыми нарушениями изоляции заменена на новую.
2	Помещение спортивного зала с разным классом функциональной опасности разделить противопожарной дверью с пределом огнестойкости не ниже RE160	До 01.09.2019 г	Помещение спортивного зала разделено противопожарной дверью. Предел огнестойкости конструкции- E160
3	На путях эвакуации знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, не выполнены по ГОСТу	До 01.09.2019 г	Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, выполнены по ГОСТу

Приложение: на __ листах.

Директор МБОУ «Красновидовская ООШ»



Р.Р. Сайкина