

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,

п.г.т. Камское Устье, ул. Гагарина д. 66

**Предписание № 109/1/109**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" п.г.т.Куйбышевский Затон" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. Заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад "Родничок" п.г.т.Куйбышевский Затон" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан Перевозник Марине Викторовне.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 109 от 01 августа 2019 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 час. 30 мин. 09 августа 2019 года до 11 час. 30 мин. 09 августа 2019 года проведена **плановая** проверка старшим дознавателем межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Бобровым Дмитрием Владимировичем, здании и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Родничок" п.г.т.Куйбышевский Затон" Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресам: РТ, Камско-Устьинский район, п.г.т.Куйбышевский Затон, ул.Гагарина, д.10, РТ, Камско-Устьинский район, п.г.т.Куйбышевский Затон, ул.Гагарина, д.12 совместно с заведующей Перевозник Мариной Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметк а о выполн ении (указы вается только выполн

1	2	3	4	ение) 5
1	Проверить состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	п. 21 ППР в РФ постановление правительства РФ 25 апреля 2012 года № 390.	01 ноября 2019 года	
2	Имеющийся внутренний противопожарный водопровод опломбировать.	п. 57 ППР в РФ постановление правительства РФ 25 апреля 2012 года № 390.	01 ноября 2019 года	

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 ноября 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель межрайонного  
отделения НД по Камско-Устьинскому и  
Тетюшскому муниципальным районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы Бобров Д.В.

«09» августа 2019 г.



(подпись)



Предписание для исполнения получил:  
Заведующая Перевозник М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«09» августа 2019 г.