

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и PR Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и PR по Балтасинскому и Кукморскому МР УИД и PR ГУ МЧС  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание N 69/1/59

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Кукморского муниципального района, законному представителю юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Гаязову Раиль Райнуровичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 69

(наименование органа ГПН)

от "25" сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 16 ч 00 мин. "03" октября 2019 г. и с 15 ч 00 мин. по 17 ч 00 мин. "07" октября 2019 г. начальником МОИД и PR по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УИД и PR ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Нурфат Габдрахмановичем проведена проверка МБОУ «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресам: РТ, Кукморский район, с.Каркаусь, ул. Ленина дом 99; с. Тащлы Елга, ул. Татарстан дом 59; д. Салтык-Ерыкля, ул. Тукая дом 11.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Гаязовым Раиль Райнуровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преп-дписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (наличие) о выполнении (указана дата)
-----------------	---	---	---	---

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и PR Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и PR по Балтасинскому и Кукморскому МР УИД и PR ГУ МЧС  
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

### Предписание N 69/1/59

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная  
общеобразовательная школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Кукморского  
муниципального района, законному представителю юридического лица муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им.  
Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики Татарстан  
Гаязову Раиль Райнуровичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 69

(наименование органа ГПН)

от "25" сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 16 ч 00 мин. "03" октября 2019 г. и с 15 ч  
00 мин. по 17 ч 00 мин. "07" октября 2019 г. начальником МОИД и PR по Балтасинскому и  
Кукморскому муниципальным районам УИД и PR ГУ МЧС России по РТ Яппаровым  
Нурфат Габдрахмановичем проведена проверка МБОУ «Основная общеобразовательная  
школа им. Фасиля Ахметова с. Каркаусь» Кукморского муниципального района Республики  
Татарстан, расположенного по адресам: РТ, Кукморский район, с.Каркаусь, ул. Ленина дом  
99, с. Ташлы Елга, ул. Татарстан дом 59; д. Салтык-Ерыкда, ул. Тукая дом 11.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти,  
органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Основная общеобразовательная школа им. Фасиля  
Ахметова с. Каркаусь» Гаязовым Раиль Райнуровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований  
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преп-дписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (таблиц пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (надпись) о выполнении
				указыва-ется

	общеобразовательной школы кабинет электроцитовая, металлообработки, книгохранилище выделено дверями, выполненные из материалов, не обеспечивающих требуемый предел огнестойкости	складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электроцитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. /п. 5.6.4 СП 4.13130.2013/		
<i>по плану фактала МБОУ «СОШ им. Фасиха Ахметова с. Каргауль» в д. Салтык Ерыкла, расположенный по адресу: РТ, Кукморский район, д. Салтык Ерыкла, ул. Тунам, дом 11.</i>				
10	Объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением	Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Ф3 №123 от 22.07.2008 года, статья 62/	01.09.2020 г.	
11	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	Здания подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией согласно НПБ 110-03 /НПБ 110-03 Таблица 1/	01.09.2020 г.	
12	Не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Здания подлежат защите системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно НПБ 104-03 /НПБ 104-03, таблица 2, п. 5/	01.09.2020 г.	
13	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальное выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Ф3 от 22 июля 2008 года № 123, ч. 7 ст. 83/	01.09.2020 г.	
14	Эксплуатируются электрические провода с нарушениями изоляции	Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции /п. 42 а) Правил противопожарного режима в РФ/	30.10.2019 г.	
15	Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м.	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м. /СНиП 21-01-97* п. 6.16/	01.09.2020 г.	
<i>по плану фактала МБОУ «СОШ им. Фасиха Ахметова с. Каргауль» в д. Ташты Елга, расположенный по адресу: РТ, Кукморский район, д. Ташты Елга, ул. Татарстан, дом 59.</i>				
16	Территория объекта защиты и прилегающая территория не очищена от горючих отходов, мусора и сухой растительности	Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. /п. 77 Правил противопожарного режима в РФ /	30.10.2019 г.	
17	Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначаться указателями с четко	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться	30.10.2019 г.	

нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. /ст. 55 Правил противопожарного режима в РФ/		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УИД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ подполковник вн. сл. Яппаров Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

  
ПОДПИСЬ

«07» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получено:

  
(подпись)

Директор МБОУ  
«Основная общеобразовательная  
школа им. Фасиля Ахметова с.  
Каркаусь» Гаязов Р.Р.  
(должность, фамилия, инициалы)

«07» октября 2019 г.