

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«МАСКАРИНСКАЯ ШКОЛА –
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Центральная ул., д. 39,
с. Маскара, 422115



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

Дәүләт бюджет гомуми белем
учреждениесе

«СӘЛАМӘТЛЕК
МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ
ЧИКЛӘНГӘН БАЛАЛАР ӨЧЕН
МӘЧКӘРӘ МӘКТӘП-
ИНТЕРНАТЫ»

Центральная ур., 39 нчы йорт,
Мәчкәрә авылы, 422115

Тел.: (84364) 31-2-03, факс: 31-2-03. e-mail: shaukat-s@mail.ru, сайт: <https://edu.tatar.ru>

30.04.2021

№ 49/1

Начальнику МОНД и ПР по
Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан подполковнику
внутренней службы Н.Г.Яппарову

Ответ на предписание №56/1/48

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

В помещении сушильной были заменены электропровода и кабели с нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

Директор школы - интернат



/Сабитов Ш.Н./

**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
**«МАСКАРИНСКАЯ ШКОЛА –
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»**

Центральная ул., д. 39,
с. Маскара, 422115



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ**

Дәүләт бюджет гомуми белем
учреждениесе

**«СӘЛАМӘТЛЕК
МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ
ЧИКЛӘНГӘН БАЛАЛАР ӨЧЕН
МӘЧКӘРӘ МӘКТӘП-
ИНТЕРНАТЫ»**

Центральная ур., 39 нчы йорт,
Мәчкәрә авылы, 422115

Тел.: (84364) 31-2-03, факс: 31-2-03. e-mail: shaukat-s@mail.ru, сайт: <https://edu.tatar.ru>

14.05.2021

№ 53

Начальнику МОНД и ПР по
Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан подполковнику
внутренней службы Н.Г.Яппарову

Ответ на представление № 234-2-21-26 от 26.04.2021г.

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

В ГБОУ «Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 16 апреля 2021 года при участии старшего инспектора МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (государственный инспектор Балтасинского и Кукморского муниципальных районов по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Каримуллиным Фархадом Фаридовичем была проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в образовательном учреждении.

На основании чего, было получено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №234-2-21-26 от 26.04.2021г.

1. Проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли была произведена 10.08.2020г., что подтверждается протоколом №01-20К\2020.

Для проверки качества огнезащитного покрытия был отправлен материал на экспертизу в конце апреля текущего года.

2. Для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию объекта были составлены проекты, вся документация соответствует нормативным документам, но работы не были произведены из-за нехватки бюджетных средств.

Пункты №3, 4 будут исполнены в соответствии со сроками указанными в представлении от 26.04.2021г. №234-2-21-26.

Директор школы - интернат:



/Сабитов Ш.Н./