

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного
надзора, номер телефона)

Предписание N 56/1/48

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» законному представителю юридического лица Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Сабитову Шаукату Накиповчу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 56

(наименование органа ГПН)

от "22" марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "08" апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. "16" апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., старшим инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Каримуллиным Фархад Фаридовичем; старшим дознавателем МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мавлюкаевым Рахимом Рафиковичем проведена проверка Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», расположенного по адресу: РТ, Кукморский муниципальный район, с. Маскара, ул. Центральная, дом 39

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором ГБОУ «Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Сабитовым Шаукатом Накиповичем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприимания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
----------------	---	---	---	--------------------------------

1	2	3	4
1	Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. /п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479/	10.10.2021
2	Из-за проложенного трубопровода газоснабжения не обеспечивается беспрепятственный проезд пожарной техники на территорию объекта /ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012 г. ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ/-Сабитов Ш.Н.	Для зданий и сооружений должно быть обеспечено пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами /Требование статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть в редакции, введенный в действие с 12.07.2012 г. ФЗ от 10.07.2012г №117-ФЗ/	10.03.2022
3	Допускается выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен здания нового учебного корпуса и интерната из	В зданиях и сооружениях I-III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается	10.03.2022

	Не применены фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.	штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применяться фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. /Статья 87, п. 11 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.3 СП 2.13130.2012/		
4	Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте /п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479/	10.10.2022	804р.
5 ✓	В помещении сушильной допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия	Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия /п. 35 а) Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479/	10.05.2021	✓

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан вн. сл. Каримуллин Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

подпись

«16» апреля 2021 г.

М.Л.П. <*>

Старший дознаватель МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ лейтенант вн. сл. Мавлюкаев Р.Р.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

подпись

«16» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)



Директор ГБОУ «Маскаринская
школа-интернат для детей с
ограниченными возможностями
здоровья» Сабитов Ш.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

«16» апреля 2021 г.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам
Республики Татарстан

ул. Ленина, 32, г. Кукмор, 422110
Телефон: 3-37-47 Факс: 3-37-42 (код 8-84364)
E-mail: ond.kukmor@mail.ru

От 26.04.2021 г. № 834-2-21-26

Директору
ГБОУ «Маскаринская школа-
интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Ш.Н.Сабитову

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 26 » апреля 20 21 г.

г. Кукмор
(место рассмотрения, город, село, район)

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС по РТ
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

капитан внутренней службы Каримуллин Фархад Фаридович

рассмотрев постановление № 0329-2021-0048 от «19» апреля 20 21 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора ГБОУ
«Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоро- Сабитова Шауката Накиповича
вья» (полное наименование юридического лица)

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного) по адресу: РТ, Кукморский район, с. Кошкино, ул. Кирова, дом 23
(юридический адрес или

адрес регистрации (физического лица)

Материалами установлено, что

«16» апреля 20 21 г. в 10 часов 00 минут

объекте ГБОУ «Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», по адресу: Респуб-
лика Татарстан, Кукморский район, с. Маскара, ул. Центральная, дом 39; были допущены
(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса

ФЗ №123 от 22.07.2008 года; «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в
РФ; СП 2.13130.2012

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность,

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая отношение к делу.

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии
с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства
огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ /п. 13 Правил противопожарного режима в РФ. Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479-
в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое

2. Из-за проложенного трубопровода газоснабжения не обеспечивается беспрепятственный проезд пожарной техники
на территорию объекта /ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" /ст. 117-ФЗ от 10.07.2012г № 117-ФЗ ;

ка
ис
не

3. Допускается выполнение отделки внешних поверхностей наружных стен здания нового учебного корпуса и интерната из материалов групп горючести Г2 - Г4.
Не применены фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов обшивки, отделки и теплоизоляции. /Статья 87, п. 11 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п. 5.2.3 СП 2.13130.2012/;

4. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны /п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479/;

5. В помещении сушильной допускается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия /п. 35 а) Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479/.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий административную ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34, 29.13 КоАП Российской Федерации

Вам необходимо:

1. Рассмотреть данное представление
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Принять неотложные меры по устранению нарушений в области пожарной безопасности.

3. Выделит необходимые финансовые и материальные средства для устранения нарушений требований пожарной безопасности.


4.

5.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Каримуллин Ф.Ф.
(расшифровка подписи)

Представление получил: 
(подпись лица, вынесшего постановление)

Представление направлено: _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)