



**Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

« 28 » апреля 2016 г.

(дата составления акта)

15 час 00 мин

(время составления акта)

РТ, г. Казань, улица Зинина, дом 4

(место составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Нармонская средняя общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов  
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан**

№43-12/54/96-184

« 28 » апреля 2016 г. по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский район

(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Насыбуллина А.Ш. от 29.03.2016 г. № 1163 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Нармонская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (полное наименование); МБОУ Нармонская СОШ (сокращенное наименование); ИНН 1624001416, ОГРН 1021607352282; место нахождения и место фактического осуществления деятельности юридического лица: 422630, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Нармонка, улица Центральная, дом 28.

**Продолжительность проверки:** с 04.04.2016 г. по 28.04.2016 г. 19 рабочих дней.

**Акт составлен:** Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

**С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):**

Директор МБОУ Нармонская СОШ Солягина Роза Ильгизовна

30.03.2016 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования)

С данным листом ознакомлен,  
экземпляр листа получил

Солягина Р.И. директор МБОУ Нармонская СОШ



## Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор  
Приволжского территориального  
отдела

Крюков Сергей Александрович

Государственный инспектор  
Приволжского территориального  
отдела

Гаврилов Владимир Александрович

с участием: не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

## При проведении проверки присутствовали:

Солягина Роза Ильгизовна - директор МБОУ Нармонская СОШ, приказ о назначении на должность от 10.12.2014г. №266.

В ходе проведения проверки установлено:

Потребителем представлен: энергетический паспорт с рег.№ СРО-Э-008-18/1.18-01.13, составленный в декабре 2012 года ООО «СпецТеплоКомплект», являющимся членом СРО НП «Содействие в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов»; Программа по энергосбережению от 2013года; договор №06 от 31.12.2015г. на снабжение тепловой энергией с ООО «Нармонский Коммунальный Сервис»; технический отчет по наладке и испытаниям электрооборудования от 08.02.2016г. составленный ИП Галиевым М.М. (свидетельство о регистрации электролаборатории №43-030 от 15.03.2013г.).

Необходимые приборы учета установлены. Согласно договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением №01-006-093 от 26.09.2013г., на балансе МБОУ Нармонская средняя общеобразовательная школа находится здание школы. Представлен технический паспорт на здание школы инв.№14398 от 25.05.2003г. выданный Лаишевским подразделением ОКД РГУП БТИ.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство организации для разработки и внедрения мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии. (Пункт 1.2.6 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03)
2.	Не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для разработок и внедрения мероприятий по рациональному потреблению тепловой энергии. (п.2.1.2 Праила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ). Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003г. №115. Зарегистрированы Минюстом РФ №4358 от 02.04.2003г.)
3.	Не проводится анализ энергоэффективности проводимых организационно-технических мероприятий. (п.2.5.1 ПТЭТЭ)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

С данным листом ознакомлен,  
экземпляр листа получил




Солягина Р.И. директор МБОУ Нармонская СОШ



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

-  
(подпись проверяющего)

-  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые  
документы:**

Предписание №43-12/54/96-184 от 28.04.2016 г.  
(на \_ листах)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
Приволжского территориального  
отдела

Государственный инспектор  
Приволжского территориального  
отдела

 С.А. Крюков

 В.А. Гаврилов

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Директор МБОУ Нармонская СОШ

Солягина Роза Ильгизовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2016 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-  
(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)

С данным листом ознакомлен,  
экземпляр листа получил

 Солягина Р.И. директор МБОУ Нармонская СОШ