Приложение № 1

к Акту проверки органом муниципального контроля № _____

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Аж. Губкина, 50, г. Казань, 420088

телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843)E-mail: 18@prc.mchs.ru

(почтовый адрес, адрес электронной почты территориального органа МЧС России, номера телефона, факса, официального сайта)

Отдел надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району

(наименование отдела надзорной деятельности)

РТ, г. Лениногорск, ул. Абдулина, 14, т. 2-74-25

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, официальный сайт)

Предписание № 68/1/1-7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Лениногорск» МО «ЛМР» РТ

(полное наименование юридического лица, в адрес которого выдается предписание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, в адрес которого выдается предписание)

по результатам распоряжения главного государственного инспектора *Начальник отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан*

(наименование должности, ФИО)

от «*28*» *июня* 20*16* года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «*28*» *июня* 20*16* г. по «*29*» *июня* 20*16* года проведена проверка.

Отдел надзорной деятельности по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, инструктор дознания внутренней службы Гонтаренко Андрей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, проводившего проверку)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Лениногорск» МО «ЛМР» РТ

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Степана Разина д.2 к.1

(адрес (место нахождения) объекта защиты)

выявлены нарушения: ✓

(перечень нормативных правовых актов, требований, которые нарушены)

По результатам проверки в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями) и на основании выявленных нарушений требований пожарной безопасности, зафиксированных в акте проверки

№ п/п	Нормативный правовой акт, требования которого нарушены	Содержание нормативного правового акта, требования которого нарушены, с указанием пункта, статьи, части, абзаца (при наличии)	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (невыполнении) предписания
1	2	3	4	5
66.11.1	Такие нормы не нарушены	НПБ101-96-2009 п. 3.10 СП 5.13130 и СП 5.13130.	01.06.2017	
	Нарушения требований пожарной безопасности, зафиксированные в акте проверки, отсутствуют			

		Subject:		
		Уважаемые заместители руководителей и начальники с декабря 2020 г. не присутствовать в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СП 8.13130.2009		
		Также обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 пожарные краны должны быть оборудованы рукавами, перекрытыми пожарными стволами, подключенными к пожарному		
1.1	1.1 Пожарный шкаф должен быть оборудован пожарным краном, рукавом и пожарным стволом.	ППБ-101.89* п.2.4.а Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для открытия открытого крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекладывать их "на ребро". На дверце шкафа пожарного крана должна быть указана: - буквенный индекс ПК; - порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.		
1.2	1.2 Шкафы должны быть опечатаны. Ключи должны находиться у ответственного лица.	ППБ-101.89* п.2.4.д Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. В шкафу должен находиться рычаг для открытия открытого крана. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекладывать их "на ребро". На дверце шкафа пожарного крана должна быть указана: - буквенный индекс ПК; - порядковый номер пожарного крана и номер телефона ближайшей пожарной части.	01.06.2017	
1.3	1.3 Обеспечить исправное состояние системы противопожарной защиты.	«Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2017 года «О противопожарном режиме» п. 61) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических противопожарных установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, систем пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных клапанов, защитных устройств и противопожарных преграждений и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверок работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться требования, требования нормативных документов по пожарной безопасности и иного специальных технических условий. На объекте должны храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.06.2017	
1.4	1.4 Данный объект подлежит постановке на государственную охрану.	«Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2017 года «О противопожарном режиме» п. 42 ал. «ж»	01.06.2017	

	[illegible]	Запрещается: б) обертывать электрическую и светильники бумагой, ткань и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
66.6 1-7	[illegible]	(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2012 года «О противопожарном режиме» п. 43) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обеспечивает [illegible] [illegible] При эксплуатации электрооборудования рабочий обязан: В зрительных, демонстрационных и выставочных залах, имеющих пожарной безопасности и автоматические шторы от электросети, работать только во время проведения мероприятий с пребыванием людей	01.06.2017	
68.1 1-7	Не [illegible]	(Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2012 года «О противопожарном режиме» п. 42 пункт) Запрещается: а) эксплуатировать электропроводки и кабели с нарушениями [illegible]	01.06.2017	

Инспектор ОНД по ЛМР УНДГУ МЧС России по РТ
старший лейтенант внутренней службы Евлиев Андрей Александрович

«29» марта 2016 г.

Предписание на исполнение получил (ли)

✓ ✓

(должность, фамилия, инициалы)

«29» марта 2016 г.