

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

федеральный государственный пожарный надзор
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-58

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 40/1/40

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Старописьмянская основная общеобразовательная школа"
муниципального образования "Лениногорский муниципальный
район"

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре» в период с 10 марта 2021 года по 19 марта 2021 года проведена плановая проверка Ванюковым Дмитрием Аркадьевичем, государственным инспектором по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору, в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение "Старописьмянская основная общеобразовательная школа" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" по адресу: Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район с.Ст. Письмянка ул. Школьная, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Четуровой Людмилой Васильевной, директором
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение

"Старописьмянская основная общеобразовательная школа" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район",

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
40/1/40	не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункта 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.03.2022	
40/1/40	в кабинетах русского языка и учительской допускается эксплуатация розетки с повреждениями	пункт (б) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.03.2022	
40/1/40	не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования	пункта 392 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.03.2022	
40/1/40	на лестничных клетках не обеспечены наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации	пункта 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №	01.03.2022	

		1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";		
40/1/40	не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.03.2022	
40/1/40	не определены порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (пожарный технический минимум)	пункт 3 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.03.2022	

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку: _____


"19" марта 2021 года.

М.Л.П. <*>

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а): Четурова Людмила Васильевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Старописьмянская основная общеобразовательная школа" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, ИНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" марта 2021 года.

 (подпись)

Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:

(подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку)

<*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц).