

ПАМЯТКА
по обеспечению пожарной безопасности
проведения новогодних мероприятий

1. При планировании новогодних мероприятий необходимо:

- организационным приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- лицам, ответственным за проведение праздничных мероприятий, пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись.
- перед началом мероприятий провести осмотр помещений в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

2. Требования к проведению новогодних мероприятий:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже;
- в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводить только в светлое время суток.
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
- применять электрические гирлянды и иллюминации, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
- места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены нормативным количеством огнетушителей (из расчета 1 огнетушитель (объемом 5 л.) на 200 м², но не менее чем 2 огнетушителя на этаж, при этом расстояние между огнетушителями не должно превышать 20 м.
- отработать план эвакуации людей в случае пожара.

3. При проведении новогодних мероприятий запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи, а также другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

4. При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или «112», указав точный адрес пожара;
- эвакуировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и безопасным);
- покидая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную зону;
- при эвакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе движения;
- в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;
- после эвакуации произвести переключку учащихся и доложить о её результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения;
- организовать встречу пожарных подразделений.

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**