



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

**420066, РТ, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. (843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Менделеевскому муниципальному району  
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д. 1, т. 8(85549) 2-54-14**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 63/1/63**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Ижевская средняя общеобразовательная школа» Менделеевского  
муниципального района Республики Татарстан*

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

*в лице директора Тагирова Ильбара Газизяновича*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Менделеевскому району Республике Татарстан по пожарному надзору № 63 « 03 » сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 20 » сентября 2018 года до 11 час. 00 мин. « 20 » сентября 2018 и с 14 час. 00 мин. « 28 » сентября 2018 года до 14 час. 30 мин. « 28 » сентября 2018 года проведена проверка дознавателем ОНДиПР по Менделеевскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Галаниным Федором Сергеевичем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижевская средняя общеобразовательная школа» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по адресу: РТ, Менделеевский район, с. Ижевка, ул. Советская, д.23

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Ижевская СОШ» Тагировым И.Г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Планы эвакуации людей в случае пожара не соответствуют	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ, утверждены постановлением Правительства	01.09.2019 года	



	ГОСТ Р 12.2.143.-2009	Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390) п.7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.		
2.	На пожарном посту (месте расположения приёмно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации) от отсутствует <b>утверждённая</b> инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки.	ППР в РФ п.64 Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	01.09. 2019 года	
3.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре частично неисправны (ограниченно работоспособны).	ППР в РФ п.61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	01.09. 2019 года	
4.	Отсутствуют устройство самозакрывания и уплотнения в притворах дверей из общих поэтажных коридоров ведущих на лестничную клетку.	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 2,3 ст. 4; п.6.18* СНИП 21.01-97** Лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	01.09. 2019 года	
5.	Не весь персонал (руководитель организации; работники, ответственные за пожарную безопасность организации и проведение противопожарного	ППР в РФ п.3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения	01.09. 2019 года	



	инструктажа; лица осуществляющие круглосуточную охрану) организации прошёл обучение мерам пожарной безопасности путём прохождения пожарно-технического минимума.	противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.		
6.	Отсутствуют паспорта завода-изготовителя и порядковые номера на огнетушители, установленные на объекте защиты.	ППР в РФ п.475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер	01.09. 2019 года	
7.	В организации не назначено лицо, прошедшее в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам огнетушащего вещества, ответственное за приобретение, сохранность, контроль состояния огнетушителей и их техническое обслуживание.	ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 9.13130.2009 п.4.1.32 На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей. п.4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.	01.09. 2019 года	
8.	Техническое обслуживание огнетушителей проводится не в полном объеме: не проводятся ежеквартальные и ежегодные проверки с занесением результатов проверки в соответствующие журналы и паспорт огнетушителя.	ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 9.13130.2009 Раздел 4.3 п.4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. п.4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5. п.4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр	01.09. 2019 года	



		огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.		
9.	Радиаторы отопления, выступающие из стен в лестничной клетке со стороны начального блока не установлены в ниши или не подняты на высоту 2,2 метра.	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 2,3 ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.32 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	01.09. 2019 года	
10.	Не установлен противопожарный люк второго типа на выходе из лестничной клетки на кровлю.	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 2,3 ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 8.4* Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.	01.09. 2019 года	
11.	Не обработана огнезащитным составом деревянная конструкция кровли.	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 2,3 ст. 4; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окон и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать	01.09. 2019 года	



		огнезащитной обработке.		
12.	Не оборудованы двери эвакуационных выходов легкооткрываемыми запорами для обеспечения людям, находящимся внутри здания, возможности свободного открывания запоров изнутри без ключа. (кладовая кабинета ОБЖ, столовая, основной вход в школу)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	01.09. 2019 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНДиПР по Менделеевскому МР  
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Галанин Ф.С.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«28» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись) директор МБОУ «Ижевская СОШ» Тагиров Ильбар Газизянович  
(должность, фамилия, инициалы)

«28» сентября 2018 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору