

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения		Выявленные нарушения	Сроки устранения выявленных нарушений	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Министерство образования и науки Республики Татарстан Департамент надзора и контроля в сфере образования	Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица	18.03.2013	26.03.2013	Акт проверки № А 719/13 от 26.03.2013г. Выявленные нарушения: 1. Не предоставлены документы, подтверждающие соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений МБОУ "СОШ № 6" требованиям пожарной безопасности	09.09.2013	Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 1: Получено заключение № 45 от 11.09.2013г. о соблюдении на объекте МБОУ "СОШ № 6" требований пожарной безопасности.
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан	Внеплановая проверка по требованию прокурора г. Набережные Челны	01.02.2013	14.02.2013	Акт проверки № 81 от 14.02.2013г. Выявленные нарушения: 1. Допущено размещение классов детей младших возрастов выше второго этажа. ППБ 101-89 п. 2.1.6 2. Двери на путях эвакуации не обеспечены свободным открыванием без ключа. ППР в РФ п. 35 3. Помещения школы недоукомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм ППР п. 465. 4. Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ. ГОСТ Р 12.2.143-2009 5. Огнетушители не пронумерованы белой краской. ППР п. 475	01.08.2013	Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 1: Дети младших возрастов размещены не выше второго этажа. Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 2: Двери на путях эвакуации обеспечены свободным открыванием без ключа. Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 3: Помещения школы доукомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм ППР Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 4: Планы эвакуации соответствуют ГОСТ. Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 5: Огнетушители пронумерованы белой краской.
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан	Плановая проверка	05.08.2013	07.08.2013	Акт проверки № 329 от 07.08.2013г. Выявленные нарушения: 1. Здание школы не оборудовано каналом для передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. 2. Не проведена проверка качества огнезащитного состава сценической коробки в актовом зале. ППР в РФ п. 21	01.07.2014	Меры, принятые по устранению выявленных нарушений указанных в п. 1: Здание школы оборудовано каналом для передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. Меры, принятые по устранению выявленных нарушений, указанных в п. 2: Проверка качества огнезащитного состава сценической коробки в актовом зале будет проводиться в июне 2014 года.