

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11"

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ГОМУМИ
БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
"11 НЧЕ УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ
БИРУ МӘКТӘБЕ"

423822, г.Наб.Челны, ул. Ш. Усманова, д. 10 (32/13); тел : 8 (8552) 34-66-25;
факс: 8 (8552) 34-66-25; e-mail: sch11_nabchelnv@mail.ru

Иск. в 47 от 04.12.2018 г.

Прокурору
г. Набережные Челны
старшему советнику юстиции
Ерпелеву Д.Н.
директора МБОУ «СОШ №11»
Мосолковой Е.П.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

На представление прокуратуры об устранении нарушений Федерального закона «О пожарной безопасности» от 31.08.2018г. № 02-08-05 сообщаю следующее. Администрацией школы предписание выполнено, указанные нарушения закона устранены:

№ п/п	Замечание	Принятые меры	Срок исполнения
1	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы.	испытания пожарной лестницы проведено.	Акт № 00000508 от 30.11.18г.
2	Не установлена противопожарная дверь с требуемым пределом огнестойкости в помещении склада	дверь установлена	счет – фактура №158 от 29.11.18г.
3	двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	установлены доводчики	кассовый чек 265 от 25.09.18г.

Директор школы



Е.П. Мосолкова