

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mch@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»
пр. Московский, 93 (8/01), г. Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 23-73-38, кабинет 404

Предписание № 46/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

«21» августа 2020 г.
(дата составления)

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пушкинский пролицей №78»,
законный представитель - директор Гарипова Гульнара Ирековна**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 46 от 03.08.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 07.08.2020 г. по 11 ч. 00 мин. 18.07.2020 г. проведена проверка начальником отделения НД и ПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», подполковником внутренней службы Шаяхметовым И.А., МБОУ «Пушкинский пролицей №78», расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, бульвар Строителей, д. 9 (6/08)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по ХР Гараевой Гульшат Раиловна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки в помещении актового зала, в соответствии с инструкцией изготовителя, отсутствует акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).</i>	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21; Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</i>	<i>01.08.2021 г.</i>	

2.	Высота ограждений лестниц (переила лестничных клеток со первого этажа на третий), используемых детьми с первых по четвертых классов, выполнена менее 1,2 м, в ограждении лестниц применены горизонтальные элементы (должны быть вертикальные, с просветом не более 0,1 м).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, СП 1.13130.2009 п.8.2.1.: Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).	01.08.2021 г.	
----	--	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР по Центральному району МО

г. Набережные Челны «Жилой» Шаяхметов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » августа 20 20 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):



« 21 » августа 20 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Директор Гарипова Г.И.

(должность, фамилия, инициалы)