

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

### Предписание № 16/1/17

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
"Новоаксубаевская начальная общеобразовательная школа" Аксубаевского  
муниципального района Республики Татарстан*

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Аксубаевского муниципального района по пожарному надзору № 16

(наименование органа ГПН)

от "31" января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "12" февраля 2020 г. по 13 ч 00 мин.  
"12" февраля 2020 г. проведена проверка старшим дознавателем МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней  
службы Ислямовым Р.Р. на объекте МБОУ "Новоаксубаевская начальная  
общеобразовательная школа", расположенный по адресу: РТ, Аксубаевский район, с. Новое  
Аксубаево, ул. Ленина, д.7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Филипповой Марины Алексеевны - заместителем директором по АХЧ МБОУ  
«Новоаксубаевская начальная общеобразовательная школа».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пре д- писа - ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<b>Запор на двери эвакуационного выхода на цокольном этаже здания школы должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</b>	(Требование п. 35 постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 о «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.01.2021г	

2	<b>Дверь эвакуационного выхода в помещение фойе на 1-ом этаже здания школы должен открываться по направлению движения к выходу.</b>	(Требование п. 36 «Ж» постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 о «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.01.2021г	
3	<b>Руководитель организации обеспечить исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода, а именно пожарных кранов внутри здания школы и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</b>	(Требование п. 55 постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 о «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.01.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший дознаватель МОНД и ПР по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
районам УНД и ПРГУ МЧС России по РТ  
майор внутренней службы  
Ислямов Р.Р.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П. <\*>

"12" февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

**Директор МБОУ «Новоаксубаевская начальная  
общеобразовательная школа» Гурьянова Т.Н.**  
(должность, фамилия, инициалы)

"19" февраля 2020 г.