

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отделение НД и ПР по Автозаводскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 161/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 33" Силаичевой Ольге Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 161 от «26» июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» августа 2016 г. по 16 ч. 00
мин. «06» августа 2016 г. проведена проверка государственным инспектором по пожарному
надзору Султановым Данисом Тимергалиевичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 33", РТ, г. Набережные Челны, улица Татарстан, д. 14
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 33" Силаичевой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные
ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденном порядке, а именно для выделения помещений применены перегородки из горючего материала (ДСП)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151 ч. 1, Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* 4.3 В процессе эксплуатации следует: обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01; не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и	до 01.06.2017 г.	

		<p>утвержденного в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.</p> <p>Если разрешение на строительство здания получено при условии, что число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению пожара и эвакуации людей при пожаре.</p>		
2.	Из комбинированной мастерской по обработке металла и древесины не предусмотрен дополнительный выход непосредственно наружу	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151 ч. 1, Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 2.08.02-89 п. 1.122 В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в котором отсутствует выход из классов, учебных кабинетов и лабораторий.	до 01.06.2017 г.	
3.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 61 На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	до 01.06.2017 г.	
4.	Проём эвакуационной двери заложён кирпичной кладкой	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	до 01.06.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «С

пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Султанов Д.Т.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)

«02» августа 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 33" Силаичева Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«02» августа 20 16 г.

№ п/п	Содержание	Срок исполнения	Отметка (подпись)
1	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
2	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
3	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
4	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
5	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
6	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
7	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
8	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
9	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)
10	Содержание предписания	Срок исполнения	Отметка (подпись)