

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение НД по Автозаводскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-69-85

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 346/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа №43»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

директору Каримовой Алене Сергеевне

собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отделения НД по Автозаводскому району по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

надзору № 346 от «11» августа 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «15» августа 2014 г. по 12 ч. 00 мин. «27» августа 2014 г. проведена проверка

Государственным инспектором м.о. г. Набережные Челны по пожарному надзору Асгатовым Владимиром Владимировичем МБОУ «Средняя школа №43»

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Владимировичем МБОУ «Средняя школа №43»

наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу РТ, г. Набережные Челны, Новый город, д. 48/14

совместно с директором МБОУ «Средняя школа №43 Каримовой А.С.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Не выполнена гравийная засыпка на кровле.	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008г. ст.151, СНиП 11-26-76 п. 2.10 Толщина защитного слоя из гравия должна составлять 10 мм	до 01.08.2015г.
2.	Не выполнен обособленный выход непосредственно наружу из мастерской по деревообработке.	Федеральный закон №123 ФЗ от 22.07.2008г. ст.151, СНиП 2.08.02-89* п. 1.122 В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к	до 01.08.2015г.