

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования  
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, пр.Яшьлек д. 9, тел. 8 (8552)54-66-13  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание N 104/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Набережные Челны "Кадетская школа №49"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. по пожарному (наименование органа ГПН)

надзору № 104 от «17» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «19» августа 2020 г. по 11 ч. 00 мин. «24» августа 2020 г. проведена проверка старшим инспектором отделения НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования г.Набережные Челны Курбановым Айнуром Разифовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "Кадетская школа №49" расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр-т Чулман д. 136

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Тухфатуллинým Булатом Ирековичем, заместителем директора по ХР Гилязутдиновой Гульнур Махасимовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Поручни и ограждения лестничных клеток и лестниц, не отвечают требованиям ПБ, а именно: - высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м., допускаются горизонтальные членения в	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 4, СНИП 2.08.02-89* п.1.92* Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений и на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой; в ограждении лестниц вертикальные элементы	До 01.07.2021 г	

	ограждениях.	должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются)		
2.	Не демонтирована горячая отделка пола (линолеум) в общих коридорах. *	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 ч.3,4, СНиП 21-01-97* п.6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	До 01.07.2021 г.	
3.	Руководитель организации не проверил состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	До 01.07.2021 г.	
4.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского, производственного и технического назначения( книгохранилище ) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	До 01.07.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор  
отделения НДиПР по Автозаводскому району  
МО г.Набережные Челны Курбанов А.Р..

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«24» августа 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:



Директор Муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения города Набережные Челны "Кадетская школа №49"  
Тухфатуллин Булат Ирекович

(должность, фамилия, инициалы)

«24» августа 20 20 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования  
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, пр. Яшьлек д. 9, тел. 8 (8552) 54-66-13  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписание N 88/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Набережные Челны  
«Кадетская школа №49»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны по пожарному (наименование органа ГПН)

надзору №88 от «28» мая 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «04» июня 2020 г. по 16 ч. 00 мин. «08» июня 2020 г. проведена проверка Государственным инспектором по пожарному надзору Курбановым Айнуrom Разифовичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Муниципальное автономное образовательное учреждение города Набережные Челны  
«Кадетская школа №49» расположенного по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр-т Чулман, д. 136

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Исполняющая обязанности директора Шехерева Диляра Абулгасовна  
Заместитель директора по ХР Гилязутдинова Гульнур Махасимовна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разделение помещений учебных классов не проектным решением с использованием горючих материалов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.23 «о» На объектах защиты запрещается: о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений,	До 01.08.2020 г	

		функционально связанные между собой).		
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского, производственного и технического назначения (книгохранилище) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	До 01.08.2020 г	
3.	В здании эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, поврежденные электророзетки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 «а» Запрещается а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	До 01.08.2020 г	
4.	В здании эксплуатируются светильники со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 42 «в» Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	До 01.08.2020 г	
5.	Технический (подвальный) этажи используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 «б» На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	До 01.08.2020 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Курбанов А.Р.  
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



(подпись)  
М.Л.П.\*

«08» июня 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

*Исполняющая обязанности директора Муниципальное автономное образовательное учреждение города Набережные Челны "Кадетская школа №49" Шехерева Диляра Абулгасовна*

(должность, фамилия, инициалы)

«08» июня 20 20 г.