

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-69-85

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 211/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города
Набережные Челны "Кадетская школа №49" Абдуллиной Ризиде Рифовне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД по МО г.Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 211 от «03» октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «07» октября 2016 г. по 10
ч. 00 мин. «18» октября 2016 г. проведена проверка

государственным инспектором по пожарному надзору капитаном вн. сл. Барановым В.А.

г. (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
РТ г.Наб. Челны, пр-т Чулман д. 136, Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения города Набережные Челны "Кадетская школа №49

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором КШ № 49 Абдуллиной Ризидой Рифовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнене)
1	2	3	4	5
1.	В помещении склада эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	До 01.08.2017 года	

2.	Для выделения помещения в библиотеке установлены перегородки из материалов с классом пожарной опасности менее требуемого.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151 ч. 1, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.19 Здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы; табл. 5 При классе конструктивной пожарной опасности здания С0 стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия должны быть К0 (КО-непожароопасные)	До 01.08.2017 года	
----	---	--	--------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором Государственный инспектор по пожарному надзору Баранов В.А.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«18» октября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

«18» (подпись) октября 20 16 г.

(должность, фамилия, инициалы)

