



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-135-047

Законному представителю
МОУ КШП «Калкан»
Юридический адрес:
Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, ул
Маршала Жукова,36

«03» апреля 2017 года

Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Заляев Ильдус Ильгамович, государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Мухлисов Алмаз Фаритович

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

овании Акта проверки от 03 апреля 2017 года № 43-21-135-047 составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального образовательного учреждения Кадетская школа полиции «Калкан» города Набережные Челны ИНН 1650032869,

юридический и фактический адрес: 423806, РТ, г. Наб. Челны, ул. им. Маршала Жукова,36

Продолжительность проверки: с 06.03.20157 по 03.04.2017 20-раб. дней

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

в присутствии: директора Кадетской школы полиции «Калкан» Майорова А.А.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием _____ не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений. | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено | Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения |
|-------|---|---|---|
|-------|---|---|---|

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| 1 | Отсутствует прошедший проверку знаний, назначенный приказом по учреждению заместитель ответственного за электрохозяйство. | Нарушение требования п.1.2.7.« Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 2 | Отсутствуют списки : - работников, имеющих право выполнять оперативные переключения и оперативные переговоры, единоличного осмотра электроустановок; - перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации; - перечень электрозащитных средств. | Нарушение требования п.1.8.2 .«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 3 | Инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок не пересматриваются не реже 1 раза в 3 года. | Нарушение требования п.1.8.8. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 4 | В ВРУ-0,4кВ учреждения эксплуатируемые диэлектрические перчатки (1 пара) лежат валом на шкафу ВРУ. | Нарушение требования п.1.3.3. « Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО53-34.03.603-2003. Утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261. | 03.07.2017. |
| 5 | Отсутствуют испытанные электрозащитные средства (ручной электроинструмент, указатель напряжения до 1000В) для обслуживания электроустановок | . Нарушение требования п.1.2.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 6 | Истек срок пересмотра однолинейной схемы электроснабжения учреждения (пересмотрена и утверждена) 20.04.2011г). | Нарушение требования п.1.5.18. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |

| | | | |
|----|---|---|-------------|
| 7 | В шкафу ВРУ-0,4кВ в электрощитовом помещении эксплуатируется некалиброванный предохранитель («жук»). | Нарушение требования п.2.2.16. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 8 | В учреждении (помещении электрощитовой) отсутствует запас калиброванных плавких вставок. | Нарушение требования п.2.2.16. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 9 | Отходящие кабели в ВРУ-0,4кВ, РП кухни не имеют бирок с указанием марки, сечения кабеля и наименовании линии. | Нарушены требования п.2.4.5. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 | 03.07.2017. |
| 10 | В учреждении отсутствует утвержденный перечень технической документации. | Нарушение требования п.1.8.2. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003.) | 03.07.2017. |
| 11 | Отсутствует защита от косвенных прикосновений (не заземлен металлический рукав) кабеля питания титана обогрева воды. | Нарушение требования п. 1.7.76. «Правил устройства электроустановок» изд.-7, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003, №242.) | 03.07.2017. |
| 12 | Отсутствует защита от косвенных прикосновений (не заземлен) металлический рукав кабеля питания электромясорубки в кухне учреждения. | Нарушение требования п. 1.7.76. «Правил устройства электроустановок» изд.-7, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003, №242.) | 03.07.2017. |
| 13 | Отсутствует металлическая связь (ненадлежащая связь) между заземляющим устройством и заземляющим проводником моечных ванн в кухне учреждения. | Нарушение требования п. 1.7.76. «Правил устройства электроустановок» изд.-7, утвержденных | 03.07.2017. |

| | | |
|------------------------|---|--|
| Нарушение требования п | приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003, №242.) | |
|------------------------|---|--|

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел на имя начальника по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в указанные сроки.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Челнинского территориального отдела И.И. Заляев

Государственный инспектор



С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на листах для исполнения получен:

Директор Кадетской школы «Калкан» Майоров А.А.
(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____