

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской»
пр. Московский, 93, г. Набережные Челны, РТ, 423812, каб. № 3, тел. факс 58-51-62

Предписание N 25/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Частному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа «Веста».
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Директору ЧОУ «СОШ «Веста» Ермолаевой Наталье Михайловне
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного Государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору ОНД и ПР мо г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 25 от «29» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «20» февраля 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «22» февраля 2019 г. проведена проверка государственным инспектором г. Набережные Челны по пожарному надзору, Старшим инспектором Отделения НД и ПР по Центральному району мо г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гильмиевым Р.Х. объекта ЧОУ «СОШ «Веста».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
расположенно: РТ, г. Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, 53
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Веста» Ермолаевой Натальей Михайловной, заместителем директора Ерпылёвой А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Допущено размещение мебели и других горючих материалов под лестничными маршами.	На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы Подпункт «к» пункта 23 ППР в РФ*(Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями на 21 марта 2017 года) (редакция, действующая с 26 сентября 2017 года)).	01.01.2020г.	
2	Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет).	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. Пункт 24 ППР.	01.01.2020г.	
3	Не обеспечено в соответствии с годо-	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом техниче-	01.01.2020г.	

	<p>вым планом-графиком и сроками выполнения проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p>	<p>ской документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>Пункт 63 ППР.</p>		
4	<p>Не разработаны и на видных местах не вывешены соответствующие ГОСТ планы эвакуации людей в случае пожара.</p>	<p>В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>Пункт 7 ППР;</p> <p>Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотOLUMИнесцентных материалов.</p> <p>п. 6.1.4. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ Р 12.2.143-2009.</p>	01.01.2020г.	
5	<p>На путях эвакуации (холлы второго этажа) не демонтировано линолеумное напольное покрытие, имеющее более высокую пожарную опасность и не соответствующее группе горючести.</p>	<p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Пункт 6.25 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденных постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7, далее СНиП 21-01-97*;</p> <p>Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности.</p> <p>4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объ-</p>	01.01.2020г.	

		<p>ектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации</p> <p>Часть 4 статьи 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>		
6	<p>Допущено размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в тамбуре) различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов (мастерская плотника).</p>	<p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов</p> <p>Подпункт «б» пункта 36 ППР.</p>	01.01.2020г.	
7	<p>На имеющихся противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.</p> <p>Пункт 37_1 ППР</p> <p>...Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.</p> <p>статья 88. пункт 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.01.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор Отделения НД и ПР по Центральному району м.г. Набережные Челны «Заводской» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмиев Р. Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 22 » февраля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

✓  **Директор ЧОУ «СОШ«Веста» Ермолаева Наталья Михайловна**

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 22 » февраля 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору