

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ШКОЛА № 68
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Татарстан ул., д.10, г. Набережные Челны.
423825



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ
ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

Дәүләт бюджет гомуми
белем учреждениесе
«СӘЛАМӘТЛЕК МОМКИНЛЕКЛӘРЕ
ЧИКЛӘНГӘН БАЛАЛАР ӨЧЕН 68 НЧЕ ЯР
ЧАЛЛЫ МӘКТӘБЕ»
Татарстан ур., 10 нче йорт, Яр Чаллы шәһәре.423825

Тел.: (8552) 54-37-84, факс: 54-37-84, e-mail: sch68_chelny@mail.ru, сайт: https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch-korr68

20.05.2021 № 146
на № 31 от 11.08.2020

Заместителю начальника
ОНД и ПР
МО г.Набережные Челны
по Автозаводскому району
Р.И.Галиуллину

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Набережночелнинская школа № 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья» по
Предостережению № 31 от 11.08.2020г доводит до сведения об устранении нарушений:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Двери лестничных клеток (вторые створки) и коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания	ППРВРФ п.36	Устранено в рамках проведения капитального ремонта в школе
2.	На объекте защиты не проводится чистка воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	ППРВРФ п.50	Устранено в рамках проведения капитального ремонта в школе
3	Двери на втором этаже, выходящие на лестничную клетку не имеют уплотнений в притворах (в полу)	ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г ст.4, СП 1.13130.2009 п.4.2.7	Устранено в рамках проведения капитального ремонта в школе
4	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) стеновой коробки актового зала	ППРВРФ п.21	Устранено в рамках проведения капитального ремонта в школе

Директор

Е.Б.Доценко

Для передачи Зам. нач ОМДиПР по Волгоградской обл.
Галицкому Р.И.

инспектор ОМДиПР по Волгоградской обл.

Грязнев В.В.

Грязнев

20.05.2022.