

**Предостережение**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований в области**  
**пожарной безопасности**

«11» августа 2020 года

№ 31

В период с 11 ч. 00 мин. "03" августа 2020 г. по 12 ч. 00 мин. "03" августа 2020 г. проведена комиссионная проверка готовности к новому учебному году на территории **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ШКОЛА №68 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"** по адресу: **РТ, г. Набережные Челны, УЛИЦА ТАТАРСТАН, 10**

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю,

В области пожарной безопасности на основании: Приказа ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 27.07.2020г. № 641/230 «О подготовке образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному году», графика приемки готовности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Автозаводского района к 2020-2021 учебному году.

без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами) установлено, что:

1. Двери лестничных клеток (вторые створки) и коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания. ППРвРФ п.36
2. На объекте защиты не проводится чистка воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. ППРвРФ п.50
3. Двери на втором этаже, выходящие на лестничную клетку не имеют уплотнений в притворах (в полу). Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7
4. Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) сценической коробки актового зала. ППРвРФ п.21

(Выявленные нарушения обязательных требований наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

**ПРЕДОСТЕРЕГАЮ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ШКОЛА №68 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
ЗДОРОВЬЯ" ИНН 1650084730 (юр. адрес: 423825. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА. ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ  
ЧЕЛНЫ, УЛИЦА ТАТАРСТАН, 10), в лице директора Доценко Елены Борисовны.**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  
должностного лица, занимаемая должность, место работы)

**о недопустимости указанных нарушений закона и  
разъясняю (предупреждаю), что за нарушения требований  
законодательства РФ в области пожарной безопасности  
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4  
КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного  
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;  
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без  
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати  
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до  
двухсот тысяч рублей, а в случаях возникновения пожара, в том  
числе, уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная  
ответственность.**

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность  
за продолжение правонарушений, нарушение обязательных требований)

Предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения  
обязательных требований, а также направить уведомление об  
исполнении предостережения в орган государственного контроля  
(надзора) в срок **до 01.06.2021 года** (не менее 60 дней со дня  
направления предостережения) по адресу: **423827, Республика  
Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек д. 9 тел.: (8552)  
54-66-13, E-mail: ondap@mail.ru отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы по Автозаводскому району МО г.  
Набережные Челны.**

(контактные данные органа государственного контроля (надзора), включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения)

**Для информации:**

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), направивший предостережение, возражения в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа государственного контроля (надзора), либо иными указанными в предостережении способами.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы МО г. Набережные Челны  
по Автозаводскому району  
**Р.И. Галиуллин**

(должность, фамилия, инициалы  
начальника органа ГПН)



(подпись, М.В.)

Ознакомлен:  
Директор ГБОУ «СКОШ №68»  
Доценко Е.Б.  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы  
руководителя организации)

Е.Б.

(подпись)

