

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Набережные Челны "Детская школа
хореографии №3"

исх. № 21
от 25.10.13г.

Начальнику Челнинского
Территориального отдела
Приволжского управления
Ростехнадзора Шелановой Т.И.


Отчет
о выполнении предписания №43-21-131 140-222 от 30августа 2013г.

Проверяющие:

Роздьяконов Анатолий Алексеевич, Валиева Винера Мударисовна –
государственные инспектора Челнинского территориального отдела
Приволжского управления Ростехнадзора

Устранено:

п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения.
1.	Не осуществляются мероприятия по энергосбережению –не проводится своевременное техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты, испытания тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения)МАОУ ДОД «ДШХ №3»(отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в специальном ремонтном журнале, отсутствует годовой график на все виды ремонтов оборудования тепловых энергоустановок на 2013г.)Нарушение гл.2.7. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03. зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.03г.	выполнено
2.	Отсутствует журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов приборов средств учета тепловой энергии. Нарушение п.2.9.11 «Правила	выполнено



	технической эксплуатации тепловых энергоустановок «утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03.,зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.03г.	
3.	Не проводятся смотровой комиссией обязательные осенне-весенние осмотры зданий и сооружений. Нарушение п.3.3.4. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,утвержденных Минэнерго России №115 от 24.03.03.зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.03г.ФЗ -261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11.2009.ст.11,п.2	выполнено
4.	Отсутствует защита от вибрации счетчиков холодной воды. Отсутствует подставки под трубопроводами. Изношены узлы распределения холодной воды по подвалу здания школы хореографии, на трубопроводах коррозия, подкапывает холодная вода с задвижек. Нарушение «Свода правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.1333.2012,п.7.2.6.)	Замечания устранено
5.	Не проводятся инструктажи с работниками учреждения по контролю за расходом электроэнергии, тепловой энергии и воды. Нарушение требований ст.4 Федерального закона 261-ФЗ от 23.11.2009г. « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	выполнено
6.	Не обеспечен контроль за снижением в сопоставимых условиях объема потребленных учреждением энергетических ресурсов холодной, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов (начиная с 1 января 2010года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им 2009году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента).Нарушение ст.24ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической	выполнено

	эффективности»от 23.11.2009г.,п.5. Порядка определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным)учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»,утвержденного приказом минэнерго развития РФ от 24.10.2011г.№591,зарегистрированного Минюстом РФ от 21.11.2011г.№22350	
7.	Отсутствуют приказ о назначении лица ответственного за содержание узла учета, сохранности его оборудования, целостности пломб на средствах измерений. Нарушение п.40 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в РФ»; ФЗ -261 от 23.11.2009 «об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»	выполнено
8.	Отсутствует ежесуточный контроль показаний приборов узла учета тепловой энергии потребителя с фиксацией в журналах. Отсутствуют записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Нарушение п.9.5. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» утв.12.09.1995г.Первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ и зарегистрированным Минюстом РФ от 25.09.1995г.№954	выполнено
9.	Отсутствует график поверки средств измерений используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества. Нарушение п.4.6.Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г.и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г.№1182,ФЗ-261 «об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11.2009г.ст.9.ч.3.	выполнено
10	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.4.,утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г.№1182,табл.37 Правил технической эксплуатации энергоустановок потребителей»,утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.,зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	выполнено
11	Приказом от 04.08.2013г.№65 ответственным за электрохозяйство учреждения назначен электрик	выполнено

	Новокшонов С.Ф. Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.4.,утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г.№1182 п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.,зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	
12	Отсутствует журнал, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии. Нарушение правил учета электрической энергии п.4.4.,утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. №1182, п.п.1.2.2,2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.,зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03г.	выполнено
13	Работа по замене трансформаторов тока, используемых в схеме учета для передачи сигнала измерительной информации счетчикам электрической энергии типа ТТН-Ш-100/5. Согласно акту установки от 26.03.2013г. №00042,выполненная командированными персоналом ООО «ЖилЭнергоСервис», проводилась без представления сопроводительного письма командирующей организацией. Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.4. утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г.№1182,п.12.3 Межотраслевых правил по охране труда(правил безопасности) 05.01.2001г.№3,приказом Минэнерго РФ от27.12.2000г. №163	выполнено
14	Не оформлены работы по замене и установке ТТН-Ш-100/5командированному персоналу нарядом или распоряжением .Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.4. утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г.№1182,п.12.11. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации энергоустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития	выполнено

	РФ от 05.01.2001г.№3 приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000№163.	
15	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не утвержден руководителем учреждения. Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.4.утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г.№1182,п.2.4.1. Межотраслевых правил по охране труда(правила безопасности)при эксплуатации электроустановок ,утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 05.01.2000№163	выполнено
16	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. Нарушение Правил учета электрической энергии п.4.4.утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г.№1182,п.2.2.6.,2.2.5.,Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 05.01.2001г.№3,приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000№163.	выполнено

Директор МАОУ ДОД ДШХ №3



Handwritten signature of N.I. Anikina

Н.И.Аникина