



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., д. 20, Набережные Челны, 423806, тел/ факс. (8552) 46-25-89, E-mail: ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-131-140- 222

Законному представителю
МАОУ ДОД
«Детская школа хореографии № 3»
Директору Аникиной Н.И.

«30» августа 2013 г.

423827, РТ, г. Набережные Челны, буль-
вар Юных Ленинцев, д.17.

т./ф. (8552) 57 01 58
(адрес организации)

Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростех-
надзора Шеланова Татьяна Ивановна, государственные инспектора Челнинского террито-
риального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Роздьяконов Анатолий Алек-
сеевич, Валиева Винера Мударисовна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 30 августа 2013 года № 43-21-131-140- 222, составлен-
ного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муници-
пального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
города Набережные Челны «Детская школа хореографии № 3» (МАОУ ДОД «ДШХ №
3») ОГРН 1031616008324, ИНН 1650014546, юридический адрес: 423827, РТ, г. Набе-
режные Челны, бульвар Юных Ленинцев, д.17

в присутствии директора МАОУ ДОД «Детская школа хореографии № 3» г. Набереж-
ные Челны Аникиной Н.И.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный пра- вовый акт, нормативный технический документ, требование которо- го нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые ме- ры (в случае необхо- димости) по устране- нию выявленного нарушения
1	Не осуществляются мероприятия по энергосбережению - не проводится своевременное техническое обслуживание, пла- ново-предупредительные ремонты, испытания тепловых энергоустановок (оборудования систем теплоснабжения) МАОУ ДОД «ДШХ № 3» (отсутствуют записи о работах, проведенных при ремонте тепловых энергоустановок в спе-	Выполнить до 25.10.2013

	циальном ремонтном журнале, отсутствует годовой график на все виды ремонтов оборудования тепловых энергоустановок на 2013г.) Нарушение гл.2.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г.	
2	Отсутствует журнал записи результатов проверок, калибровок и ремонтов приборов средств учета тепловой энергии. Нарушение п.2.9.11 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г.	Выполнить до 25.10.2013
3	Не проводятся смотровой комиссией обязательные осенне-весенние осмотры зданий и сооружений. Нарушение п.3.3.4. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г., ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11. 2009. ст.11, п.2	Выполнить до 25.10.2013
4	Отсутствует защита от вибрации счетчиков холодной воды. Отсутствуют подставки под трубопроводами. Изношены узлы распределения холодной воды по подвалу здания школы хореографии, на трубопроводах коррозия, подкапывает холодная вода с задвижек. Нарушение «Свода правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (СП 30.1333.2012, п.7.2.6)	Выполнить до 25.10.2013
5	Не проводятся инструктажи с работниками учреждения по контролю за расходом электроэнергии, тепловой энергии и воды. Нарушение требований ст.4 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	Выполнить до 25.10.2013
6	Не обеспечен контроль за снижением в сопоставимых условиях объема потребленных учреждением энергетических ресурсов холодной, горячей воды, тепловой энергии, электрической энергии с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов (начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента). Нарушение ст.24 ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г., п. 5. Порядка определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях», утвержденного приказом Минэнерго развития РФ от 24.10.2011 г. № 591, зарегистрированного Минюстом РФ от 21.11.2011 г. № 22350.	Выполнить до 25.10.2013
7	Отсутствует приказ о назначении лица ответственного за содержание узла учета, сохранности его оборудования, целостности пломб на средствах измерений. Нарушение п.40 «Правил пользования системами коммунального водоснаб-	Выполнить до 25.10.2013

	жения и водоотведения в РФ»; ФЗ-261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»	
8	Отсутствует ежесуточный контроль показаний приборов учета тепловой энергии потребителя с фиксацией в журналах. Отсутствуют записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Нарушение п.9.5 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», утв.12.09.1995 г. Первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ и зарегистрированным Минюстом РФ от 25.09.1995 г. № 954	Выполнить до 25.10.2013 до
9	Отсутствует график поверки средств измерений, используемых для учета электрической энергии и контроля ее качества. Нарушение п.4.6. Правил учета электрической энергии, утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, ФЗ-261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 11.11. 2009 г. ст.9. ч.3.	Выполнить до 25.10.2013
10	Не выполнено испытание электропроводки приборов средств учета. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, табл. 37 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	Выполнить до 25.10.2013
11	Приказом от 04.08.2013г. №65 ответственным за электрохозяйство учреждения назначен электрик Новокшенов С.Ф. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	Выполнить до 25.10.2013
12	Отсутствует журнал, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках средств учета электрической энергии. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.п. 1.2.2, 2.11.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.	Выполнить до 25.10.2013
13	Работа по замене трансформаторов тока, используемых в схеме учета для передачи сигнала измерительной информации счетчикам электрической энергии типа ТТН-Ш-100/5, согласно акту установки от 26.03.2013г. №00042, выполненная командированным персоналом ООО «ЖилЭнергоСервис», проводилась без предоставления сопроводительного письма командирующей организацией. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п. 12.3 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ от	Выполнить до 25.10.2013

	05.01.2001г. №3, приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.	
14	Не оформлены работы по замене и установке ТТН-Ш-100/5 командированному персоналу нарядом или распоряжением. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.12.11. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 05.01.2001г. №3, приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.	Выполнить до 25.10.2013
15	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не утвержден руководителем учреждения. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.2.4.1. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 05.01.2001г. №3, приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.	Выполнить до 25.10.2013
16	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям. Нарушение Правил учета электрической энергии п. 4.4., утвержденных Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19.09.1996г. и зарегистрированных Минюстом РФ 14.10.1996г. № 1182, п.2.2.6., 2.3.5., Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 05.01.2001г. №3, приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163.	Выполнить до 25.10.2013

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел на имя начальника Т.И.Шелановой, по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в срок **до 26 октября 2013 года**.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Начальник Челнинского территориального отдела Т.И. Шеланова

Государственный инспектор А.А. Роздьяконов

Государственный инспектор В.М.Валиева

(должность, подпись, Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Директор МАОУ ДОД «Детская школа хореографии № 3» Аникина Н.И.
(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____