

Информация

об устранении нарушений по представлению прокуратуры города от 01.04.2025 г. №02 08 01 по МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»

№ п/п	Наименование учреждения	Перечень нарушений (формулировка согласно письму)	Устранение	Примечание
1.	МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»	Не обеспечено одновременное включение системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) во всем здании от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации	Объем работ внесен в смету капитального ремонта здания. Подрядчик ООО «ОСНОВА». Срок окончания ремонта – 01.08.2025 года	Ремонтные работы ведутся с 01.03.2025 года
2.	МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»	Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м	Объем работ внесен в смету капитального ремонта здания. Подрядчик ООО «ОСНОВА». Срок окончания ремонта – 01.08.2025 года	Ремонтные работы ведутся с 01.03.2025 года
3.	МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»	На объекте защиты допущено хранение под лестничным маршем и площадкой вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов	Площади освобождены, все предметы из-под лестничного марша и площадки убраны	
4.	МАУДО «Детская школа искусств №13 (татарская)»	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (сцена в актовом зале на первом этаже) огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия	Объем работ внесен в смету капитального ремонта здания. Подрядчик ООО «ОСНОВА». Срок окончания ремонта – 01.08.2025 года	Ремонтные работы ведутся с 01.03.2025 года

Директор МАУДО «ДШИ №13 (т)»

Л.Е. Кондакова

Исполнитель: зам. директора по ХР Сафиуллина С.Ф.

тел.89178750983