

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия 92-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

ОНД по Комсомольскому району муниципального образования г. Набережные Челны
УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 120 / 1 / 1-8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МАОУ ДОД г. набережные Челны «Детско-юношеская спортивная
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
школа № 11» Комаровой Светлане Александровне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра ОНД по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 120 от «25» февраля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «01» марта
2013 г. по 12 ч. 00 мин. «12» марта 2013 г. проведена проверка

старшим инспектором по Комсомольскому району муниципального образования

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

г. Набережные Челны старшим лейтенантом внутренней службы Юмагуловым

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)


Рафаэлем Шамилевичем объекта: МАОУ ДОД «ДЮСШ № 11», расположенного
по адресу: г. Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Х. Такташа, 35

совместно с Директором Комаровой Светланой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на- рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наипе- нование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре- бования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обя- зательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1.	Автоматическую пожарную сигнализа- цию привести в ис- правное состояние.	Руководитель организации обеспечивает исправ- ное состояние систем и средств противопожарной защи- ты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защи- ты, системы оповещения людей о пожаре, средств по- жарной сигнализации, систем противопожарного водо- снабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопо- жарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных сис- тем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств	01.03.2014	

		обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, (п. 61 ППР в РФ Правил противопожарного режима)		
2.	Убрать горючий материал под лестничным маршем.	На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; (п. 23 К ППР в РФ Правил противопожарного режима)	01.03.2014	
3.	Убрать горючий материал в бойлерной.	На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; (п. 23 Б ППР в РФ Правил противопожарного режима)	01.03.2014	
4.	Светильник укомплектовать колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (помещение под сдачу в аренду)	Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (п. 42 В ППР в РФ Правил противопожарного режима)	01.03.2014	
5.	Всем сотрудникам пройти обучение по программе пожарно-технического минимума.	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (п. 3 ППР в РФ Правил противопожарного режима)	01.03.2014	
6.	Выполнить обособленный эвакуационный выход наружу из парильного помещения.	Помещения встроенных бань сухого жара (саун) не допускается размещать в подвалах и смежно с помещениями, в которых находится более 100 чел. При устройстве встроенных саун необходимо соблюдение следующих требований: 2. Комплекс парильной должен иметь обособленный эвакуационный выход наружу; не допускается устройство выходов непосредственно в вестибюли, холлы, лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей из зданий. (п. 6.3.9 ч. 2 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»)	01.05.2013г	
7.	На обводной линии водомерного узла установить задвижку с электроприводом. В шкафах пожарных кранов установить	Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически	01.05.2013г	

	кнопки включения электрозавдвижки.	от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть заблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует. п.11.7.* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала. п.12.22.* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»)		
8.	Выполнить автоматическое блокирование систем вентиляции, при срабатывании АПС.	Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее – системы вентиляции), с электроприемниками систем противоподымной защиты для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться: - централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции; - индивидуально для каждой системы. При использовании оборудования и средств автоматизации, комплектно поставляемых с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. При невозможности сохранения питания цепей защиты от замораживания допускается отключение систем подачи сигналов от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления системой. При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение; б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в 8.12) аварийной противоподымной защиты; в) открывания противопожарных и дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов. Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные для противоподымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. Для зданий, в которых предусматривается диспетчеризация инженерного оборудования, а также при размещении большого количества клапанов в труднодоступных местах следует применять дымовые и противопожарные клапаны с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. Примечания 1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции, закрытия противопожарных и открывания противопожарных и дымовых клапанов – по заданию на проектирование. 2 Для помещений, имеющих только систему ручной сигнализации о пожаре, следует предусматривать дистанционное отключение систем вентиляции, обслуживающих эти помещения, и включение систем противоподымной защиты. Отключение систем вентиляции и включение систем противоподымной защиты может выполняться от сигналов ручных извещателей системы пожарной сигнализации, устанавливаемых на путях эвакуации. При наличии необходимости включения пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов допускается использование	01.05.2013г	

		этого сигнала на отключение систем вентиляции и включение систем противодымной защиты. п. 12.4 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»)		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Комсомольскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного

району МО г. Набережные Челны

инспектора по пожарному надзору)



Юмагулов Р.Ш.

« 12 » марта 201 3 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Комарова

(подпись)

Директор Комарова Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » марта 201 3 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору