

« УТВЕРЖДАЮ »

Заместитель руководителя

Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района



Рамазанов И.И.

20 25 г.

## АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилых домов и внутридомовых территорий,

№ 22 / 25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25» Нижнекамского муниципального района  
Республика Татарстан, город Нижнекамск, пр. Шинников, дом 60, тел/факс (8555) 36-88-60, E-mail; gimnaz25nkamsk@mail.ru  
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Водомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан  
Департамент, комитет
2. Вид деятельности образовательная
3. Форма собственности муниципальная  
Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 60

Полный адрес

(построенное; пристроенное; 4 этажа в здании); год постройки (капитального ремонта) 1993  
кадастровый номер участка 16:53:040305:89; номер БТИ здания 1417

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. вместимость 1387 чел., пропускная способность 1526 чел.

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

# 1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Пути движения</b>						
	Трогуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	соответствует	-
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	соответствует	-
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	-	-
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	-
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соответствует	-
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	соответствует	-
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Частично соответствует	Текущий ремонт
	Трогуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	соответствует	-
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	соответствует	-
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-

дорожного полотна													
<b>Лестницы наружные</b>													
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-							для всех, кроме К		соответствует		-
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9						м	для всех, кроме К		соответствует		-
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4						м	для всех, кроме К		соответствует		-
Высота подъема ступеней	не более	0,12						м	для всех, кроме К		соответствует		-
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-						-	для всех, кроме К		соответствует		-
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-						-	для всех, кроме К		Частично соответствует		Ремонт текущий
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-						-	С, М		Не соответствует		Произвести покраску
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-						-	К, О, М		соответствует		-
<b>Пандусы наружные</b>													
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-						-	К, О, М		соответствует		-
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0						м	К, О, М		соответствует		-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8						м	К, О, М		Не соответствует		Ремонт капитальный
Уклон* пандуса	не более	8						%	К, О, М		соответствует		-
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8						м	К, О, М		соответствует		-
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5						м	К, О, М		соответствует		-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05						м	К, О, М		соответствует		-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9						м	К, О, М		соответствует		-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3						м	К, О, М		соответствует		-
<b>Препятствия на пешеходных путях</b>													
Выступающие части объектов,	не более чем	0,1						м	С		соответствует		-

нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути												
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С				соответствует	-			
Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С				соответствует	-			
Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С				соответствует	-			
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С				соответствует	-			
Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	С	для всех, кроме К			соответствует	-			
<b>Тактильная предупреждающая информация</b>												
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С				Не соответствует	Ремонт капитальный			
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С				Не соответствует	Ремонт капитальный			
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С				Не соответствует	Ремонт капитальный			
Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С				Не соответствует	Ремонт капитальный			
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход	0,8	м	С				Не соответствует	Ремонт капитальный			

		на расстоянии											
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчи светофора	вокруг матчи светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный						
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный						
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный						
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадью с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный						
	<b>Информационные указатели</b>												
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-						
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	соответствует	-						
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Частично соответствует							

## 2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Автостоянки</b>						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений	не менее (но не менее одного места)	10	%	К		



### 3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	соответствует	-
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	соответствует	-
	<b>Лестница наружная</b>						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	соответствует	-
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	-
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Текущий ремонт
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	соответствует	-
			0,5		для всех, кроме К	соответствует	-

Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К		
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	соответствует	-
<b>Пандус наружный</b>						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	-
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	-
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	соответствует	-
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М		
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	соответствует	-
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	соответствует	-
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	соответствует	-
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	соответствует	-
<b>Тамбур</b>						
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К	-	-
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К	-	-
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К	-	-
<b>Двери</b>						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствует	-
Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К		
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	-
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	соответствует	

#### 4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ширина пути движения</b>						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Не соответствует	Текущий ремонт
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К		
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
	<b>Ширина проемов в стене</b>						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	<b>Перемещение по этажам</b>						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует-	Капитальный ремонт

<b>Лифты</b>												
Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	Не соответствует-	Капитальный ремонт					
Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	Не соответствует-	Капитальный ремонт					
Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	-						
Счетовая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	Не соответствует	Капитальный ремонт					
<b>Лестницы</b>												
Глубина проступи лестниц	не менее		0,3	м	для всех, кроме К	соответствует						
Высота подъема ступеней	не более		0,15	м	для всех, кроме К	соответствует						
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	соответствует						
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие		-	-	для всех, кроме К	соответствует						
Уклон лестниц	не более 1:2		-	-	для всех, кроме К	соответствует						
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более		0,05	м	для всех, кроме К	соответствует						
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее		0,02	м	для всех, кроме К	соответствует						
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие		-	-	для всех, кроме К	соответствует						
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте		0,9 0,5	м	для всех, кроме К	соответствует						
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие		-	-	для всех, кроме К	соответствует						
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		2,5	м	для всех, кроме К	соответствует						
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения	ширина высота высота рельефа цифры не менее		0,01 0,015 0,002	м	С	Не соответствует	Текущий ремонт					



Уровни не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	на высоту не менее	0,3	м	К	соответствует	
Защита прогнивоударной полосой нижней части дверных полотен	наличие	-	-	К, О, М	соответствует	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	-	-	-	для всех категорий	Не соответствует	Капитальный ремонт
Применение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	на расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	не более	0,025	м	К	соответствует	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Текущий ремонт
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными просемами						

## 5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### 5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						

Не менее	5	%	для всех категорий	Не соответствует	Ремонт капитальный
Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания - МГН					
Места для инвалидов и других МГН в гостиницах				Не соответствует	
Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	10	%	для всех категорий	Не соответствует	Капитальный ремонт
<b>Зоны отдыха</b>					
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	-	-	для всех категорий	-	
Условия отдыха в зале ожидания	-	-	для всех категорий		-
<b>Расстановка оборудования</b>					
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	-	-	К	-	-
Подходы к оборудованию и мебели					
Подходы к различному оборудованию и мебели	0,9	м	К	-	-
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	1,2	м	К	-	-
<b>Расположение поверхности столов</b>					
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	0,8	м	К	-	-
<b>Обслуживание залы</b>					

Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	-	К	-	-
<b>Читальные залы</b>							
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	-	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
<b>Раздевалочные в спортивных сооружениях</b>							
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	-	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Индивидуальные кабины (площадью каждой не менее 4 м <sup>2</sup> ) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	-	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7		м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5		м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	-	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
При возможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5				Не соответствует	Ремонт капитальный
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3		м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4		м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8		м	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
<b>Комната отдыха при раздевалочных</b>							
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из	не менее	0,4		м <sup>2</sup>	К	Не соответствует	Ремонт капитальный

одновременно занимающихся инвалидов													
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м <sup>2</sup>	К									
<b>Шкафы для хранения</b>													
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К							не соответствует		Ремонт капитальный
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий							Не соответствует		Ремонт капитальный

### 5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
<b>2</b>						
<b>Площадь помещений</b>						
Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м <sup>2</sup>	К	-	-
Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м <sup>2</sup>	К	-	-
Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м <sup>2</sup>	К	-	-
<b>Ширина помещений</b>						
Ширина передней квартиры (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	-
Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	-
Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	-
Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	-
Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	-
<b>Размеры в плане санитарно-</b>						

Технические помещения	Требования	М	К	Соответствует	Ремонт текущий
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	М	К	соответствует	-
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	М	К	соответствует	-
Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	М	К	-	-
Домофон					
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	С, Г	Не соответствует	Ремонт текущий

### 6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
<b>Санузлы</b>						
В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	соответствует	-
Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	соответствует	-
Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	соответствует	-
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	соответствует	-
Нортуши, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	соответствует	-
<b>Душевые</b>						
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не соответствует	Ремонт капитальный
Пространство для подъезда кресла-	наличие	-	-	К	Не соответствует	Ремонт





Ширина проходов внутри помещений	не менее							
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,2	М	К			соответствует	-
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,5	М	К				-
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	1,8	М	К			соответствует	-
Время эвакуации		0,9	М	К			соответствует	-
Обеспечение эвакуации МПН за необходимое время	по расчету		МИН	К, О, С, Г			соответствует	-
<b>Пожаробезопасные зоны</b>								
Пожаробезопасные зоны, из которых МПН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г			соответствует	-
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г			соответствует	-
Расчетная площадь	инвалид в кресле-коляске	2,40	м <sup>2</sup> /чел	К, О, С, Г			соответствует	-
пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, сходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его минервирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно	2,65						
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	инвалид, перемещающийся с сопровождающим	0,75						
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	1,0	-	К, О, С, Г			соответствует	-
		-	-	К, О, С, Г				-
		-	-	К, О, С, Г				-

<b>Эвакуационные выходы</b>										
В жилых помещениях не менее двух распределочных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-			
В жилых залах с числом мест 400 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт капитальный			
<b>Пожарная сигнализация</b>										
Пожарная сигнализация с учетом возгорания всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-			
<b>Система оповещения о пожаре</b>										
Синхронная (звуковая и световая) оповещения, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-			
<b>Пожарные извещатели</b>										
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-			

### 8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
<b>Визуальная информация</b>						
Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-

экстремальных ситуациях и т.п.										
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-				
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т.п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт капитальный				
<b>Звуковая информация</b>										
Звуковые информаторы в вестибулах общественных зданий	наличие	-	-	С	Не соответствует	Ремонт капитальный				
Текстофоны в вестибулах общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не соответствует	Ремонт капитальный				
<b>Освещенность</b>										
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-				
<b>Связь с диспетчером или дежурным</b>										
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	-				
В общественной уборной выведение электрического звонка или пультателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Частично соответствует	Ремонт текущий				
<b>Рельефные информирующие обозначения</b>										
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри	на высоте от на высоте до	1,4	1,75	С	соответствует	-				

Здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	наличие	-	-	С	Не соответствует	Ремонт капитальный
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалках и гардеробах						
<b>Тактильная предупреждающая информация</b>						
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный
Глубина рифов для тактильных тактильных указателей	должна быть	5	мм	С	Не соответствует	Ремонт капитальный
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный
Тактильные указатели с рифами вокруг квадратных препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный
Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт капитальный

### 9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
<b>Ограждения опасных зон</b>						
Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	соответствует	-



<p><b>В которых имеются или категорически находятся МГН</b></p> <p>Установка на входных дверях в помещения, в которых имеются или категорически находятся МГН, (объекты), венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, обеспечивающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками в поверхность с обозначением знаками или перфорацией, осязаемыми тактично</p> <p><b>Недопустимые покрытия пола</b></p> <p>Неприменение пористых покрытий в толщине покрытия (с учетом высоты ворса)</p>	<p>или иные</p>	<p>-</p>	<p>К, О, С, Г</p>	<p>Частично соответствует</p>	<p>Ремонт капитальный</p>
<p>более</p>	<p>0,013</p>	<p>М</p>	<p>К, О, С, Г</p>	<p>соответствует</p>	<p>-</p>

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты пороса в плане пола, умноженное на 100 %.

## 10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследуемых	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на вращающемся колесе (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)	
1		3	4	5	6		
	Пешеходные пути	«+/-»	«+/-»	«+/-»	«+/-»	«+/-»	
	Автостоянки	«-«	«-«	«-«	«-«	«-«	
	Входная группа	«+»	«+»	«+»	«+»	«+»	
	Пути движения в здании или сооружениях	«+/-»	«+/-»	«+/-»	«+/-»	«+/-»	
	Планировочные решения	«+»	«+»	«+»	«+»	«+»	
	Санитарно-гигиенические помещения	«+»	«+»	«+»	«+»	«+»	
	Пожарная безопасность	«+»	«+»	«+»	«+»	«+»	
	Средства информации и ориентирования	«+»	«+»	«+»	«+»	«+»	
	Безопасность и удобство	«+/-»	«+/-»	«+»	«+»	«+»	

использования					
№№	2	3	4	5	
1	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания	
	<b>Пешеходные пути</b>	Ремонт текущий	2026-2029г.		
	<b>Автостоянки</b>	Выделение мест под автостоянку	2026-2029г.		
	<b>Входная группа</b>	Ремонт текущий-	2026-2029г.		
	<b>Пути движения в зданиях или сооружениях</b>	Ремонт капитальный	2026-2029г.		
	<b>Планировочные решения</b>	Техническое решение	-		
	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	невозможны	-		
	<b>Пожарная безопасность.</b>	Ремонт капитальный	2026-2029г.		
	<b>Средства информации и ориентирования</b>	-	-		
	<b>Безопасность и удобство использования</b>	Индивидуальное решение с ТСР	2026-2029		
		Ремонт капитальный	2026-2029г.		

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

Председатель Нижнекамской городской местной общественной организации в Республике Татарстан Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



(подпись) Хайтеев Р.Э.  
« \_\_\_ » 20 \_\_\_ г.  
Фамилия И.О.

Член комиссии от ОО

Заместитель директора по АХР  
МБОУ «Гимназия» №25» НМР РТ

(подпись) Шабалина И.Ф.  
« \_\_\_ » 20 \_\_\_ г.

Директор МБОУ «Гимназия №25» НМР РТ



(подпись) Гаранина С.В.  
« \_\_\_ » 20 \_\_\_ г.  
МБОУ «Гимназия №25»  
Фамилия И.О.  
НМР РТ

Член комиссии от ОО

Заместитель директора по В.Р.  
МБОУ «Гимназия № 25» НМР РТ

(подпись) Дмитриченко У.Д.  
« \_\_\_ » 20 \_\_\_ г.

В настоящем документе  
прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью двадцать пять ЛИСТ

Директор МБОУ  
«Гимназия №25»

