

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань,
Республика Татарстан, 420088 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07.
Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району Управления
надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по
ул. Менделеева, 5, г. Нижнекамск Республика Татарстан 423570, код 8-8555,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 535/1/1-12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Законному представителю юридического лица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов»,- И.о директора «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов» Фатихову Мануру Салиховичу.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 535 от "26" июля 2013 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"07" августа 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.

"12" августа 2013 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 3 часа.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/6 часов
(рабочих дней/часов)

проведена проверка инспектором отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора

УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан, старшим лейтенантом внутренней службы Ишелевым
Максимом Николаевичем, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением
отдельных предметов» расположенного по адресу: г. Нижнекамск, пр. Мира, дом 16.

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Директор «Средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных
предметов» Галиахметов Рашит Гусманович, Зам. по АХЧ Фатихов Манур Салихович.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах, предназначенных для обеспечения плотного закрывания дверей samozакрывающимися.	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах. ст. 151 ч.1 ФЗ №123 от 22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2014	
2.	Двери в электрощитовых не противопожарные, не обеспечен необходимый предел огнестойкости	При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности. При выборе системы противопожарной защиты здания следует учитывать, что при различной функциональной пожарной опасности его частей функциональная пожарная опасность здания в целом может быть выше функциональной пожарной опасности любой из этих частей. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных, преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. ч. 1 п.151 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* п. 7.5, 5.14*	01.08.2014	
3.	Эвакуационный выход не посредственно наружу из помещений кухни не обозначен световым указателем с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенным к сети аварийного или эвакуационного освещения здания	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). п.33 Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.08.2014	✓
4	В подвале (спортивного блока) допущено размещение складских помещений с хранением сгораемых материалов: мебели, парт, стульев, ящиков).	На объектах запрещается: использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; п.23 п/п «б» Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».	01.08.2014	✓
5	В здании не произведен монтаж сети эвакуационного освещения, автоматически включаемой прекращении питания рабочего освещения.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). п.33 п/п «е» Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», ст. 151 ч.1 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), п. 7.62, п. 7.66 СНиП 23-05-95	01.08.2014	✓

6	Ширина двери выхода в свету из учебного класса ООО «Клаксон» составляет менее 0,8 м.	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3. — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях. пункты 3,4 статьи 4, ч. 1 п.151 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* п.6.16, СП 1.13130.2009 п.8.2.3.	01.08.2014	+	✓
7	Для отделки потолка учебного класса ООО «Клаксон» применены материалы с неисследованными показателями пожарной опасности.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону ст. 134, п. 6, таблицы 28, 29, ч. 1 п.151 Федерального Закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.08.2014	+	✓
8	В гаражных боксах для стоянки автотранспортных средств отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы: в) при количестве боксов до 5 включительно; п.3, п.4, ст. 4, п.1 ст.151 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.14 таб. 1 п.4, п. 6.30. СНиП 21-02-99*	01.08.2014		
9	Не заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализацией с каналом передачи информации в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов, транслирующих эти сигналы.	При наличии технической возможности рекомендуется осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи Федеральный Закон №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4 п.3, п.4 СНиП 21-06-2009 п.3.16; ГОСТ 22.1.12-2005; СП 5.13130.2009 (с внесенными изменениями приказом МЧС России №274 от 01.06.2011 г.)	01.08.2014		✓
10	Территория гаражных боксов не обеспечена требуемым количеством пожарных щитов.	Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты. Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением N 5. п.48! Постановление правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»	01.08.2014		
11	Внутренний пожарный водопровод гаражных боксов не обеспечен пожарными шкафами, не укомплектованные пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов п.57 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме»	01.08.2014		

12	Не проводится ежеквартальное техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	«Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по п. 4.3.5» «Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы» п. 478 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» п. 4.3.1; 4.3.5; 4.3.6; СП 9.13130.2009	01.08.2014	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ М.Н. Ишелев
по пожарному надзору)

«12» 08 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

И.о директора «Средняя общеобразовательная школа №31
с углубленным изучением отдельных предметов»
Фатихову Мануру Салиховичу

(должность, фамилия, инициалы)

«14» 08 2013 г.


(подпись)




(подпись)