

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа
государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 18/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица директору МБОУ «Шингальчинская ООШ»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Хамидуллиной Алие Анасовне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожар-
ному (наименование органа ГПН)

надзору N 18 от 12.01.2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
"18" января 2021 г. с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.
"20" января 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.
"25" января 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
"26" января 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
"27" января 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гарифуллиным Рустам Хамитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

МБОУ «Шингальчинская ООШ» Нижнекамского муниципального района РТ, расположенного по
адресу: РТ, Нижнекамский район, с. Шингальчи, ул. Новая, д. 15

(наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Шингальчинская ООШ» Нижнекамского муниципального района
РТ Хамидуллиной Алией Анасовной, завхоз МБОУ «Шингальчинская ООШ» Нижнекамского муниципально-
го района РТ Ахметшиной Миляушой Равиленвой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении работ (указывается)

				только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1.	В декларацию пожарной безопасности рег. №92435000-ТО-01616 от 16.02.2018г. не внесены изменения	ч.3 ст.64 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	10.01.2022 г.	
2.	На лестничной площадке 3-го этажа (правый блок), образовавшиеся отверстия, в местах пересечения противопожарных преград с электрическими проводами, кабелями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	п.15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	10.01.2022 г.	
3.	На объекте защиты не на всех путях эвакуации имеются знаки пожарной безопасности	п.23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	10.01.2022 г.	
4.	В помещении актового и спортивного зала автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществля-	10.01.2022 г.	

		ются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.		
5.	В актовом зале деревянная сценическая коробка не обработана огнезащитным составом	п.95 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	10.01.2022 г.	
6.	В помещении тренерской произведено изменение объемно-планировочных решений (организовано дополнительное помещение) в результате которого уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации)	п/п «е» п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: На объектах защиты запрещается: е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).	10.01.2022 г.	
7.	На дверях складского помещения кухни отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	10.01.2022 г.	
8	В электрощитовой, образовавши-	п.15 Правил противопожарного ре-	10.01.2022 г.	

	еся отверстия, в местах пересечения противопожарных преград с инженерными коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	жима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	
9.	Для смонтированных систем пожарной автоматики не организовано проведение ежегодного испытания	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	10.01.2022 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Р.Х. Гарифуллин
по пожарному надзору)

« 27 » января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Шингальчинская ООШ» НМР РТ

А.О.Сад
(подпись)

« 27 » января 2021 г.



А.А. Хамидуллина
(должность, фамилия, инициалы)