

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах**

Учреждение: МБОУ "Селенгуская ООШ" НМР РТ

Период формирования: 2021 год (январь-декабрь)

Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План(тема) контрольного мероприятия	Период проведения дата		Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
		с	по		
Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан	Контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18.08.2020 года №136/1/81	14.10.2021	27.10.2021	1. Конструкции чердачного помещения( стропила, обрешетки) не подвергнуты защитной обработке	Постановление суда по делу №5-1262/1/21 от 13.12.2021 штраф 5000, 0 руб. Требования по исполнению предписания на данный момент не выполнены за отсутствия финансирования.
				2. Для напольных покрытий в коридоре 1 и 2-го этажа применены горючие материалы с неисследованными показателями их пожароопасности, отсутствуют сертификаты на данные материалы	
				3. Двери в пожароопасном помещении (склады столовой) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости	
				4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой отражающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с заполнением проемов в этих преградах противопожарными дверями или окнами (школу от сельского клуба)	
				5. Не организовано реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний	



Директор школы \_\_\_\_\_ Ерхова С.Н.