

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 4-44-07

Предписание N 168 / 1 / 107 -

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ «Степноозерская основная общеобразовательная школа»
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан по
(наименование органа ГПН)

пожарному надзору N 168 от "01" июля 20 17 года, ст. 6 Федерального закона от
21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 00 мин. по 13
час. 00 мин. «07» июля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «31» июля
20 19 г.;

проведена внеплановая проверка

Начальником МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Юсуповым Рифкатом

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Рафаиловичем МБОУ «Степноозерская основная общеобразовательная школа»

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,

**Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика
Татарстан, Нурлатский район с. Степное озеро ул. Школьная д. 21**

(органов местного самоуправления)

совместно с **Директором МБОУ «Степноозерская основная общеобразовательная школа»**

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан Валиевой Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс- я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери в пожароопасных помещениях (электрощитовой) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;	- Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой огранивающими конструкциями с нормируемыми пределами	01 июля 2020г.	

		огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (Требование п.7.4 СНиП 21-01-97*); -Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; (Требование ст. 1, ст.6, ст. 88, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; 5.14 п. 7.4, Таблица 2* СНиП 21-01-97; п. 4.18, п. 4.22, СП 4.13130.2009); п. 5.3.3 СП 2.13130.2009);		
2.	На путях эвакуации, в общих коридорах, напольное покрытие выполнено из материалов с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на материалы (доски, краска);	В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. (Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 4.13130.2009);	01 июля 2020г.	

3.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных элементов чердака периодичностью не реже 1 раза в год;	– Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на краске, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	01 июля 2020г.	
4.	Здание не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, для целей наружного пожаротушения;	Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров; (Требование ФЗ № 123 ст. 62 п. 1) На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения (Требование ФЗ №123 ст. 68 п. 1); Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций (Требование Раздел 4 п.4.1СП 8.13130.2009); Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (Требование	01 июля 2020г.	

		СНИП 2.04.02-84 п.2.11*);		
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний;	Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (Требование ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, (Требование п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	01 июля 2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Юсупов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 31 " июля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ «Степноозерская
основная общеобразовательная школа»
Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан Валиева Н.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

" 31 " июля 20 19 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.