

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 74 / 1 / 43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нурлатская гимназия
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
имени Героя Советского Союза Михаила Егоровича Сергеева» г. Нурлат Республики
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Татарстан.

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по пожар
(наименование органа ГПН)

ному надзору N 74 от "01" апреля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 08 ч 00
мин. "08" апреля 20 19 г. по 13 ч 00 мин. "08" апреля 20 19 г.
проведена проверка

Старшим инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Талиповым Альмарисом

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
Ниязовичем, МАОУ «Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза Михаила
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
Егоровича Сергеева» г. Нурлат Республики Татарстан, по адресу: Республика
Татарстан г. Нурлат ул. Нурлатская д. 8

органов местного самоуправления)

совместно с Директором МАОУ «Нурлатская гимназия имени Героя Советского Союза
Михаила Егоровича Сергеева» г. Нурлат Республики Татарстан Рахматуллиной Алсу

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Насыховой.

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс- я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнено ограждение на кровле здания по всему периметру;	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, $h = 2,4$ высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном	июнь 2020 года	

		кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м ^{0,84} следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. СНиП 21.01-97* Раздел 8 п. 8.11, Таблица 2		
2.	Конструкции чердачного помещения (стропила, обрешетка) не подвергнуты огнезащитной обработке;	Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. СП 4.13130.2009 Раздел 5 п.5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п.7.12	июнь 2020 года	
3.	В помещении, в котором установлен приёмный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение;	В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования);	июнь 2020 года	
4.	Люк выхода в чердачное помещение левого крыла не соответствует требуемому пределу огнестойкости;	Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы должны отвечать требованиям - раздел 5, п. 5.14, таблице 2* СНиП 21-01-97*; п. 7.4; п. 7.18; п.8.4;	июнь 2020 года	
5.	Двери на лестничных площадках ведущие из коридоров на этажи здания не оборудованы устройствами (доводчиками) для их самозакрывания и уплотнениями в притворах.	- Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*).	июнь 2020 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД по
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан майор внутренней службы
Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



" 08 " апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУ «Нурлатская гимназия
имени Героя Советского Союза Михаила
Егоровича Сергеева» г. Нурлат
Республики Татарстан Рахматуллина
А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

" 08 " апреля 20 19 г..

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.