

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного комитета
Пестречинского муниципального района
(городского округа)

_____ Фасхутдинов.М.Х.

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения
Директор МБОУ «Шалинская СОШ
имени Сафина Ф.А.»

_____ Хасанова М.Г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное
сооружение)

и предоставляемых на нем услуг

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 422796 Республика
Татарстан Пестречинский район село Шали ул. Тагиева д. 21А
МБОУ «Шалинская школа им. Сафина Ф.А.»

Наименование предоставляемой услуги:

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1211,43 кв. м.
часть здания 43,9 этажей (или помещение на этаже), _____ 1278,8 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ 25843 кв. м
Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
юридическое наименование (согласно уставу), краткое
наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Шалинская средняя общеобразовательная школа имени
Сафина Файзрахмана Ахметзяновича» Пестречинского муниципального
района Республики Татарстан

Юридический адрес организации: РТ Пестречинский район село Шали
ул. Тагиева д. 21А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): муниципальная собственность _____
Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
собственность _____

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная,
Муниципальная муниципальная _____

Наименование и адрес вышестоящей организации: Пестречинский
муниципальный исполнительный комитет

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности общеобразовательная _____
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость,

пропускная способность): 200 чел _____
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на
дому, дистанционно):

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные
категории): дети и взрослые трудоспособного возраста _____

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями
слуха, ментальными нарушениями): нет _____

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	да
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	да
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с	

	инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида территории объекта работником организации	нет
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	да
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Адаптация территории	<ul style="list-style-type: none"> • Обустройство одного парковочного места, согласно требований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»: о Разметка 1-го места для стоянки автотранспортных средств инвалидов и МГН Установка 1 -го знака международного образца. 	2016-2017
2	Адаптация входной группы	<p>Установка одного пандуса, согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».</p> <p>© Установка двухуровневых поручней на пандусе с обеих сторон с учетом технических требований к опорным</p>	2017-2018

		<p>стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 с шероховатыми или антискользящими материалами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нанесение контрастных полос на двери. • Установка кнопки вызова, на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих частей здания. • Установка перед лестницей предупредительной тактильной плитки. • Выделение краевых ступеней лестничных маршей цветом или рифлением. 	
3	Адаптация пути движения инвалидов внутри здания	<p>Лестница</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переоборудование лестницы с шириной проступей не более 0,3 м, высотой подъема ступеней не более 0,15 м. • Установка перед входом на лестницу на расстоянии 0,6 м предупредительную рельефную и/или контрастную окрашенную поверхность. <p>Выделение краевых ступеней лестничных маршей цветом или рифлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство поручней с двух сторон (с напольным креплением) с отделочными работами <p>:Фойе:</p> <p>Установка одного пандуса в фойе, согласно СП 9.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установка двухуровневых поручней на пандусе с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 с шероховатыми или антискользящими материалами. • Установка поручней вдоль стен с отделочными работами в местах установки. • Установка тактильных полос (предупреждающих и направляющих). <p>Коридоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство поручней вдоль стен с отделочными работами в местах крепления. • Установка тактильных полос (предупреждающих и направляющих). • Расширение дверных проемов. • Демонтаж порогов дверных проемов с отделочными работами после демонтажа. <p>Кабинет отделения надомного социального обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширение дверного проема с ремонтом 	2017-2018
		<p>(предупреждающих и направляющих).</p> <p>Коридоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устройство поручней вдоль стен с отделочными работами в местах крепления. • Установка тактильных полос (предупреждающих и направляющих). • Расширение дверных проемов. • Демонтаж порогов дверных проемов с отделочными работами после демонтажа. <p>Кабинет отделения надомного социального обслуживания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширение дверного проема с ремонтом 	

		<p>порога.</p> <ul style="list-style-type: none"> Кабинет отделения социальной помощи семье и дедам Расширение дверного проема Демонтаж порога дверного проема с отделочными работами после демонтажа. 	
4	Адаптация санитарно-гигиенического помещения	<ul style="list-style-type: none"> Расширение дверного проема, с установкой двери с доводчиком, обеспечивающего задержку закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд, с проведением отделочных работ вокруг дверного проема. Демонтаж порога дверного проема с отделочными работами после демонтажа. 	2017-2018
		<p>Установка на двери туалета поручень - ручки . Установка поручней на стенах с проведением отделочных работ после установки. Установка раковины проведением отделочных работ в местах крепления раковины и поручней. Установка крючков для костылей, трости и других принадлежностей с проведением отделочных работ после установки. Установка кнопки вызова со <u>шнуром</u> (2 шт.)</p>	

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Инженерное и технологическое оборудование.	<ul style="list-style-type: none"> - Установка синхронной (звуковой и световой) сигнализации (с приборами, обеспечивающими уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 сек, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА), подключенной к системе оповещения о пожаре. - Установка большой индукционной петли (3 шт.). - Установка 4 специальных табличек с надписями по Врайлю. - Установка аудиоинформатора (1 шт.). - Приобретение колясок для инвалидов (1шт.) 	2017-2018

Фамилия И.О., председатель Комиссии Мухаметгариева.З.Ш. (подпись)

Фамилия И.О., член Комиссии Шайхутдинов.Р.Р. (подпись)

Фамилия И.О., член Комиссии Газизуллина.Г.З (подпись)

Фамилия.И.О член комиссии Файзуллина.Э.М.

Инициатор согласования: Капитонова К.В. ведущий специалист отдела режима, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС Согласование инициировано: 10.02.2016 16:20

№	Лист согласования ФИО	Срок согласования	Тип согласования: последовательное Результат согласования	Замечания
1	Егоров А.В.		ЛСогласовано 11.02.2016-05:08	

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Инженерное и технологическое оборудование.	<ul style="list-style-type: none"> - Установка синхронной (звуковой и световой) сигнализации (с приборами, обеспечивающими уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 сек, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА), подключенной к системе оповещения о пожаре. - Установка большой индукционной петли (3 шт.). - Установка 4 специальных табличек с надписями по Врайлю. - Установка аудиоинформатора (1 шт.). - Приобретение колясок для инвалидов (1шт.) 	2017-2018

Фамилия И.О., председатель Комиссии Мухаметгариева.З.Ш. (подпись)

Фамилия И.О., член Комиссии Шайхутдинов.Р.Р. (подпись)

Фамилия И.О., член Комиссии Газизуллина.Г.З (подпись)

Фамилия.И.О член комиссии Файзуллина.Э.М.

Инициатор согласования: Капитонова К.В. ведущий специалист отдела режима, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС Согласование инициировано: 10.02.2016 16:20

№	Лист согласования ФИО	Срок согласования	Тип согласования: последовательное Результат согласования	Замечания
1	Егоров А.В.		ЛСогласовано 11.02.2016-05:08	