

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отделение НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
Ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)2-60-97

ПРЕДПИСАНИЕ № 67/1/67

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Куркульской средней общеобразовательной школе Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам по пожарному надзору № 67 от "3" мая 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "17" мая 2018 г. по 13 ч 00 мин. "17" мая 2018 г., старшим инспектором межрайонного ОНД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНДиПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Ещёвым Денисом Михайловичем, проведена внеплановая выездная проверка по контролю исполнения предписания от 15 мая 2017 года № 46/1/46 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, здания МБОУ Куркульской средней общеобразовательной школы Алексеевского МР РТ, расположенной по адресу: Алексеевский муниципальный район, с. Куркуль, пер. Школьный, д. 12.

Совместно с директором МБОУ Куркульской средней общеобразовательной школы Алексеевского МР РТ Муратовой Натальей Владимировной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	На дверях лестничных клетках школы отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей и уплотнения в притворах.	п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	До 01.05.2019 г.	
2	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации покрыты (отделаны) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует.	ст. 134 федерального закона РФ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)	До 01.05.2019 г.	
3	Высота эвакуационных выходов с 1-го этажа здания,	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» -	До 01.05.2019 г.	

	в свету менее 1,9 м	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м.		
4	Помещение электрощитовой не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 5.14*, п. 7.4 СНИП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» - Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.	До 01.05.2019 г.	
5	Не проводилась проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год - п.21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 с внесенными изменениями постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. №113)	До 01.05.2019 г.	
6	Отсутствует закрепленная стальная стремянка для выхода на чердак здания из лестничной клетки. Выход на чердак, выполнены не через противопожарные люки 2-го типа с размерами менее 0,6x0,8 м.	п.8.4* СНИП 21-01-97* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» - В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	До 01.05.2019 г.	
7	Помещения школы, Ф4.1 класса функциональной пожарной опасности, не отделено противопожарной стеной или ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности от помещений детского сада, Ф1.1 класса	ст.88 п.1 Ф3123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с	До 01.05.2019 г.	

функциональной пожарной опасности.	учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)		
------------------------------------	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в май месяце 2019 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества;

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов местного самоуправления;

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ешев Денис Михайлович.

«17» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получила: Законный представитель юридического лица, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куркульской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Муратова Наталья Владимировна.

«17» мая 2018 г.