

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**  
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**  
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 48/1/16**

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  
Большеметескинская средняя общеобразовательная школа  
Тюлячинского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

*в лице представителя юр. лица – директор СОШ Сунгатуллин Марат Мухаррамович*  
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

*Межрайонного отделения надзорной деятельности по* по пожарному надзору № **48**  
*Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам*  
(наименование органа ГПН)

от « **05** » **апреля 20 21** года, \_\_\_\_\_ ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч **00** мин.  
« **08** » **апреля 20 21** г. по **10** ч **00** мин. « **08** » **апреля 20 21** г.  
с **09** ч. **00** мин. «**20**» **апреля 2021** г. по **13** ч. **00** мин. «**20**» **апреля** **2021** года  
проведена **плановая, выездная проверка :**

*Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Хакимуллин Л.М.*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МБОУ Большеметескинская средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу: РТ,  
Тюлячинский муниципальный район, с. Большие Метески, ул. Школьная дом 1. Филиалы юридиче-  
ского лица – Ленинская НОШ (пос. Лесной, ул. Приозерная дом 3); Ямбулатская НОШ (дер. Ямбу-  
лат, ул. Ногуманова дом 18);*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором СОШ Сунгатуллин Маратом Мухаррамовичем*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа	Срок устра- нения нару- шения обя-	Отметка (под- пись) о
---------	---	---	--	-----------------------------

пи са ни я	с указанием конкретно- го места выявленного нарушения	по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	зательных требования пожарной безопасно- сти	выпол- нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>На объектах СОИШ (Б.Метески, Лесной, Тямти-Метески, Ямбулат) создать способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здания оборудовать молниезащитой от грозозных разрядов</i>	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (п.4 ч.1 ст. 50 Тех. регламент № 123-ФЗ);	01.03.2022 г.	
2.	<i>Проводить проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения (Ямбулатская НОШ)</i>	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (п. 13 ППР в РФ);	01.03.2022 г.	
3.	<i>В НОШ (Ямбулат, Лесной) на путях эвакуации (запасные выходы) демонтировать дополнительные самопроизвольные пороги</i>	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; (п. 27 «а» ППР в РФ);	01.03.2022 г.	
4.	<i>Разработать инструк-</i>	В отношении каждого здания, сооружения	01.03.2022 г.	



	<i>ции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил в здании согласно Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</i>	руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (п. 2 ППР в РФ);		
5.	<i>Из помещения (спортзал НОШ пос. Лесной) запоры на двери эвакуационного выхода должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа</i>	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделения пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара. (п. 26 ППР в РФ);	01.03.2022 г.	
6.	<i>Дверь на пути эвакуации (Ямбулатская НОШ) демонтировать, чтобы открывание было по направлению выхода из здания</i>	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, п.27 «д» ППР в РФ);	01.03.2022 г.	
7.	<i>Двери лестничных клеток (СОШ Б.Метески) оборудовать приспособления (доводчики) для самозакрывания и уплотнения в притворах</i>	Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п. 6.18* СНИП 21-01-91*);	01.03.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки после 01.03.2022 года.

**Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Хакимуллин Л.М.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 20 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)

**Директор МБОУ Большеметескинской средней общеобразовательной школы Сунгатуллин Марат Мухаррамович**

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » апреля 20 21 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 21-0-81**