

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
422980, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Фрунзе, 24, телефон, факс: (84342)5-50-05

ПРЕДПИСАНИЕ №653 /33-п/в
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 30 » марта 20 18 г. г.Чистополь

Предписание выдается на основании:

- пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения
плановой выездной проверки по распоряжению органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки № 251/33-п/в от 19.01.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Л.Г.

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы,
иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя
Муниципального бюджетного образовательного учреждения « Верхнекондратинская основная общеобразовательная школа » Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. В.Кондрата ул. Центральная д.35\1
ОГРН № 1021607557586 от 25.01.2001г. зарегистрированном МРИ ФНС № 12 по Республике Татарстан (Территориальный участок по Чистопольскому району и г. Чистополю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Республике Татарстан,1652).

(Ф.И.О. (при наличии отчества) гражданина, индивидуального предпринимателя, адрес места жительства индивидуального предпринимателя, подпись наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.
- С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок исполнения
1	Отремонтировать крышу спортивного зала	ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», (далее Закон №52-ФЗ), п. 4.28 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2019г
2	Заменить оконные рамы в учебных классах	ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ ,п. 6.8, 6.10 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.09.2019г.
3	В кабинетах истории, английского языка, мастерской , в раздевальной для девочек спортзала обновить гигиеническое покрытие пола	ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г.
4.	Довести уровень искусственной освещенности в кабинете информатики, физики до гигиенического норматива.	Ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 –ФЗ, п. 7.2.4 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»(далее СанПин 2.4.2.2821-10)	01.08.2018г
5	В кабинете татарского языка, русского	Закон №52-ФЗ, п. 4.28 СанПин	01.08.20

	языка, компьютерный класс, туалетной комнате для девочек ,в кабинете английского языка провести ремонт потолков В гордеробной , коридоре 1 этажа , спортзале провести ремонт стен	2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	18г
6	В туалетах, обеденном зале, мастерских сделать подвод горячей воды к раковинам для мытья рук	Закон №52-ФЗ, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г
7	В помещении библиотеки обеспечить защитными плафонами осветительные приборы	Закон №52-ФЗ, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г
8	В помещении библиотеки, кабинете технологий (мастерские) отремонтировать не исправные смесители на раковинах, устранить течь канализации .протекает канализация В туалетной комнате для девочек отремонтировать крепление умывальной раковины	Закон №52-ФЗ, п. 8.1, 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	15.04.2018г.
9	На первом этаже школы оборудовать туалет для учащихся	Закон №52-ФЗ ,п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г
10	Откорректировать расписание уроков на 2017-2018 учебный год.	Ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п.п. 10.8 приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «	15.04.2018г.
12	Сотрудникам Паишевой Е.И, Ильиной Г.З., Муллагиловой Л.Н., Филогентовой Е.И. пройти обследование на гельминты , иметь отметки о прививках АДС-М , гепатита В,	Ст. 34,35 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.	15.04.2018г

	языка, компьютерный класс, туалетной комнате для девочек ,в кабинете английского языка провести ремонт потолков В гордеробной , коридоре 1 этажа , спортзале провести ремонт стен	2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	18г
6	В туалетах, обеденном зале, мастерских сделать подвод горячей воды к раковинам для мытья рук	Закон №52-ФЗ, п. 8.1 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г
7	В помещении библиотеки обеспечить защитными плафонами осветительные приборы	Закон №52-ФЗ, п. 7.2.9. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г
8	В помещении библиотеки, кабинете технологий (мастерские) отремонтировать не исправные смесители на раковинах, устранить течь канализации .протекает канализация В туалетной комнате для девочек отремонтировать крепление умывальной раковины	Закон №52-ФЗ, п. 8.1, 4.27 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	15.04.2018г.
9	На первом этаже школы оборудовать туалет для учащихся	Закон №52-ФЗ д. 4.25 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г
10	Откорректировать расписание уроков на 2017-2018 учебный год.	Ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п.п. 10.8 приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «	15.04.2018г.
12	Сотрудникам Паншевой Е.И, Ильиной Г.З., Мулдагиловой Л.Н., Филогентовой Е.И. пройти обследование на гельминты , иметь отметки о прививках АДС-М , гепатита В,	Ст. 34,35 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.	15.04.2018г

13	Во всех классах начального звена обеспечить наличие плакатов для формирования правильной позы.	Ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.18г
14	Все учебные помещения и кабинеты оснастить бытовыми термометрами	Ст. 28 Федерального Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 – ФЗ, п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»	01.08.2018г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБОУ « Верхнекондратинская основная общеобразовательная школа » Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ос) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Чистопольском, Алексеевском, Спасском, Новошешминском районах

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

по адресу:
422980, Республика Татарстан, г.Чистополь, ул.Фрунзе, 24

в срок до 15.04.2018г., 01.08.2018г, 01.08.2019г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) в
Чистопольском, Спасском, Алексеевском,
Новошешминском районах.

(должность лица, выписавшего предписание)

(подпись)

Хайруллина Ф.С.

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «30» марта 2018 г. получил «30» марта 2018 г.

(подпись)

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата

и номер документа, подтверждающего получение предписания)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

