

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан  
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

### Предписание N 26/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кутлушкинская  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты  
Республики Татарстан - И.о директора МБОУ «Кутлушкинская ООШ»

(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Сиразутдиновой Рамиле Рашитовне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ № 26 от «27» февраля 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

**с 13 час. 00 мин. «04» марта 2020 г. по 11 час. 00 мин. «19» марта 2020 г.** старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гатауллиным Ильнаром Ахматхасановичем совместно с И.о директора Сиразутдиновой Рамилей Рашитовной проведена проверка помещений Муниципального общеобразовательного учреждения «Кутлушкинская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Чистопольский район, с. Кутлушкино, ул. Школьная, д. 18.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.	<b>п. 12 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> <small>12 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.</small>	01.12.2020	
2	Не разработан график планово-предупредительных работ по	<b>п. 63 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные</b>	01.12.2020	

	и систем оповещения людей о пожаре с учетом технической документации заводо-изготовителей.	с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	
3	На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение.	<p>Ст. 4, ст. 6, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>4.11. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1]</p> <p>п. 43 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p> <p>43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	01.12.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району  
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гатауллин И.А.

  
М.Л.П. <\*> (подпись)

19.03.2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)



И.О. директора МБОУ «Кутлушкинская ООШ»  
Сиразутдинова Рамиля Рашитовна  
(должность, фамилия, инициалы)

"19" 03 2020 г.