

	оборудования (на текущий год).	потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	
15.	Отсутствуют паспорт заземляющего устройства электроустановок.	п. 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
16.	Отсутствуют у работников электрохозяйства личные «Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках»	п.1.7.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	04.06.2018
17.	Прокладка кабелей в подвале лица выполнена с отступлениями от требований ПУЭ - кабели не закреплены на стенах, имеются отсоединенные от электросети кабели концы которых не закорочены и не заизолированы.	п.2.1.25, п. 2.1.26., п.2.1.33. Правил устройства электроустановок 6 изд. Минэнерго 1985 г.	04.06.2018
18.	На бирках питающих кабелей во ВРУ-0,4 кВ не указаны марка, сечение и длина линии.	п. 2.4.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
19.	Отсутствуют диспетчерские наименования, надписи присоединений на щитах в помещении электрощитовой, на электрощите в сортзале, в столовой.	п.2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
20.	Проход кабелей через стену в электрощитовой здания не уплотнен легко удаляемым огнеупорным материалом.	п. 2.2.3, 2.2.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
21.	Визуально не просматривается и не указана в техническом отчете по испытаниям и измерениям металлическая связь PEN-шины и корпуса электрощита ВРУ с заземлителем. В техническом отчете по испытаниям и	п. 1.7.76., п.1.7.82., п.1.7.83., п. 7.1.88. Правил устройства электроустановок, 7-е издание, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г.№204; утвержденных приказом Минтопэнерго РФ от 06.10.1999	04.06.2018