



**МАОУ «ЛИЦЕЙ № 131»
Вахитовского района г. Казани**

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 54; e-mail: fml131@inbox.ru
тел.: (843) 236-75-20 (приемная), (843) 236-70-39 (директор), 236-11-23(учебная часть),
<http://edu.tatar.ru/vahit/>; page 2236.htm

№ _____

« ____ » _____ 20 г.

Старшему дознавателю отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани УНД и ПР ГУ МСЧ России по РТ
Сафину Р.Р.

Уважаемый Руслан Рашидович!

МАОУ «Лицей №131» Вахитовского района г. Казани информирует Вас о принятых мерах по представлению № 67/№2-6-2-33 от 07.02.2019 г.:

1. Проведены эксплуатационные испытания ограждения на крыше и наружной пожарной металлической лестницы. (пункт 1 предписания).
2. Заменена деревянная обрешетка на металлические профили на пристроенном построении из профлиста со стороны столовой. (Пункт 4 предписания.)
3. На дверях электрощитовых и складах определены и обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности. (Пункт 9 предписания.)
4. Между подвальным этажом и лестничными клетками установлена перегородка из гипсокартона с противопожарными дверями. (Пункт 10 предписания.)

Приложения:

1. Протоколы и заключения испытания ограждения и пожарных металлических наружных лестниц.
2. Паспорта и сертификат на противопожарные двери.
3. Ксерокопия технического заключения №1590-4-1 по определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

Директор

А.Б. Хабибулина