

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Приволжскому району города Казани
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 141 / 1 / 141
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

«МБОУ «Русско-татарская общеобразовательная школа № 136» Приволжского района г. Казани
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору № 141 от «28» мая 2012 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «1» июня 2012 года по 10 час. 00 мин. «6» июня 2012 года.

проведена проверка Инспектором ОНД по Приволжскому району г. Казани УНД ГУ МЧС РФ по РТ
(должность, звание, фамилия,

капитаном вн. сл Гимадеевым Айратом Ильгизовичем «МБОУ «Русско-татарская общеобразовательная школа № 136» Приволжского района г. Казани Оренбургский тракт д.4
имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Зеленовой Л. Х.

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пройти курс обучения по программе пожарно-технического минимума. | Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического | 06. 06. 2013 | |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| | | минимума. п.3 Правила противопожарного режима в РФ | | |
| 2 | Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы оборудовать устройствами для самозакрывания. | Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противоподымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.6.18 СНиП 21-01-97*) | 06.06.2013 | |
| 3 | Выполнить разделение помещений различного класса функционального назначения противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости, а именно электрощитовая, теплоузел, библиотека, дверь на крышу оборудовать сертифицированными противопожарными дверями. | Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.7.4 СНиП 21-01-97*) | 06.06.2013 | |
| 4 | Запретить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. | Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции п.42 ППР в РФ | 06.06.2013 | |
| 5 | Провести эксплуатационное испытание наружной пожарной | Руководитель организации обеспечивает содержание на- | 06.06.2013 | |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| | лестницы. | ружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. п.24 ППР в РФ | | |
| 6 | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности.) | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности.) п.33 ППР в РФ | 06. 06. 2013 | |
| 7 | Установить ограждение на крыше здания (парапет). | В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.8.11 СНиП 21-01-97* | 06. 06. 2013 | |
| 8 | Пожарные рукава присоединить к пожарным кранам. | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует | 06. 06. 2013 | |

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 2 | Двери лестничных проходов | перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год. Пожарный кран должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. п.57 ППР в РФ | | |
| 9 | Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. | Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год. Пожарный кран должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. п.57 ППР в РФ | 06. 06. 2013 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 8 |
|--|--|--|--|---|

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Приволжскому р-ну г. Казани
УНД ГУ МЧС РФ по РТ Гимадеев А.И.

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«06» 06 2012 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор Зеленева Л.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)

(подпись)

«06» 06 2012 года

ПРЕДПИСАНИЕ № 141/17/121

относительно нарушения обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ «Русско-татарская общеобразовательная школа № 13» Приволжского района г. Казани

в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора г. Казани по казанскому округу № 141 от «28» мая 2012 года от 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 144-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «1» июня 2012 года по 10 час. 00 мин. «1» июня 2012 года.

Инспектором ОНД по Приволжскому району г. Казани УНД ГУ МЧС РФ по РТ Гимадеев А.И.

Гимадеев Абрам Ильгизович МБОУ «Русско-татарская общеобразовательная школа № 13» Приволжского района г. Казани Оренбургский тракт д.4

| № п/п | Содержание выявленных нарушений | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
|-------|--|-----------------|----------------------|
| 1 | Отсутствие инструкций по пожарной безопасности для жильцов | до 15.06.2012 | выполнено |
| 2 | Отсутствие инструкций по пожарной безопасности для жильцов | до 15.06.2012 | выполнено |
| 3 | Отсутствие инструкций по пожарной безопасности для жильцов | до 15.06.2012 | выполнено |
| 4 | Отсутствие инструкций по пожарной безопасности для жильцов | до 15.06.2012 | выполнено |
| 5 | Отсутствие инструкций по пожарной безопасности для жильцов | до 15.06.2012 | выполнено |