

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ОНД по Альметьевскому муниципальному району

(наименование территориального органа МЧС России)

РТ, г. Альметьевск ул. Аминова 2а, тел: 221-822

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 043/1/017

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Средняя общеобразовательная школа №20

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения от 30 марта 2015 года № 043 начальника ОНД по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Ахметгараева Наиля Ильдусовича

в период 20.04.2015 г. с 10 час. 35 мин. до 11 час. 35 мин. проведена проверка инспектором ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Альметьевского муниципального района майором внутренней службы Юсуповым Камилем Нуруллаевичем СОШ №20

расположенного г. Альметьевск ул. Тельмана 86

совместно с Директором СОШ № 20 Галаниной С. Л.

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил	Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 2 В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем "(иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	20.06.2015г.	
2	Отсутствует журнал учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	20.06.2015г.	

		Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.		
3	в коридоре, допускается хранение различных материалов, производственного отхода, мусора и других предметов.	Правила противопожарного режима в РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов	20.06.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Альметьевскому муниципальному району
должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы
Юсупов К.Н.

« 21 » апреля 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Директор СОИИ № 20 Галанина С. Л.
должность, фамилия, инициалы

« 21 » апреля 2015г.



подпись