



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ПРОКУРАТУРА

Марджани ул., 84а, Альметьевск, 423450

21.02.18 № 86к.

Директору МБОУ «Гимназия  
№1» г.Альметьевска

Валиуллиной Ф.З.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности

Альметьевской городской прокуратурой, во исполнение задания прокуратуры Республики Татарстан №21-20-2018 от 05.02.2018 «О проведении проверки соблюдения законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся», проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Гимназия №1» г.Альметьевска (далее – учреждение), расположенного по адресу: РТ, г.Альметьевск, Ленина, д. 124.

Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района относятся, в том числе, владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района.

В соответствии со ст. 49 указанного Закона муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст.16 Федерального закона «О пожарной безопасности», принято Постановление Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012 года «Правила противопожарного режима в РФ» (далее Постановление).

Проверка показала, что должностные лица данного учреждения не в должной мере исполняют требования Постановления.

Так, в нарушение п.36 на путях эвакуации установлены утеплители, препятствующие свободной эвакуации людей; п.63 автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии.

Вышеуказанные нарушения Постановления могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации при пожаре и причинению вреда здоровью и жизни детей и работников данного образовательного учреждения.

Указанное стало возможным, в том числе, в результате отсутствия необходимого взаимодействия в вопросах соблюдения пожарной безопасности с отделом государственного пожарного надзора в Альметьевском муниципальном районе, а также неудовлетворительной работы заместителя директора по административно-хозяйственной по обеспечению пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры и принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности к МБОУ «Гимназия №1» г. Альметьевска.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора по административно - хозяйственной части МБОУ «Гимназия №1» г. Альметьевска за неудовлетворительную работу по обеспечению пожарной безопасности в указанном учреждении.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить письменно в Альметьевскую городскую прокуратуру в месячный срок со дня вынесения представления.

4. Предупредить о том, что не исполнение законных требований прокурора в установленный срок влечет административную ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о.прокурора города

советник юстиции

М.М. Гимаев

Копию представления получил(а), обязуюсь рассмотреть с участием сотрудника прокуратуры и письменно сообщить о результатах. Об административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ предупрежден(а)