

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 119/174
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«6» августа 2018г.

г. Елабуга

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа №11» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Елабужскому муниципальному району РТ № 119 от «24» июля
2018 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период

«1» августа 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «3» августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12
час. 00 мин., «6» августа 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин..

Проведена плановая, выездная проверка

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Максимов Александр Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная
школа №11» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, г.Елабуга, ул.Радищева 5

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директор школы Кожевникова Наталья Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ Предпи сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации	пункт 61 Правил противопожарного режима в РФ На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2019	

2	Не обеспечена дымогазонепроницаемость образовавшихся зазоров в местах пересечения противопожарных преград в коридоре второго этажа проводами шлейфов пожарной сигнализации	пункт 22 Правила противопожарного режима в РФ Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими) проводами, кабелями и технологическими коммуникациями.	01.08.2019	
3	В коридоре второго этажа отделка пола выполнена линолеумом не имеющим показателей пожарной опасности	пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, пункт 6.25* СНиП 21-01-97* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01.08.2019	
4	Здание школы не обеспечено первичными средствами пожаротушения, а именно огнетушители, отправленные на перезарядку, не были заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей	пункт 471 Правил противопожарного режима в РФ Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УП
и ПР ГУ МЧС России по РТ Максимов Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«6» августа 2018г.

М.Л.И.*



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11» ЕМР РТ
Кожевникова Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«16» августа 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.