

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27.05.2025г. № 37/8197

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Сеченова, д. 13а
(место выдачи предписания)

Мною, Ганиевой Лилией Наилевной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «17» апреля 2025 г. № 37/8197 (ПМ 16250041000117739737) в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 111 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани, ИНН 1661003531, ОГРН 1021603883751, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420037, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Айдарова, д. 24А, фактическое место нахождения: 420037, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Айдарова, д. 24А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 111 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани, ИНН 1661003531, ОГРН 1021603883751, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420037, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Айдарова, д. 24А, фактическое место нахождения: 420037, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Айдарова, д. 24А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований					
1	Асфальтовое и бетонное покрытие проездов, подходов и дорожек территории детского сада неровное, имеет дефекты покрытия, на асфальте местами имеются выбоины, трещины, бетонные плиты местами деформированы, неровные.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20)	Провести ремонт асфальтового и бетонного покрытия проездов, подходов и дорожек территории детского сада.	Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований				Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований	Фотоатериалы
2	Не соблюдаются меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению на объекте грызунов и членистоногих – на фасаде и входах (главного и запасных) здания дошкольного учреждения местами отколоты и разрушены кирпичи, имеются трещины и щели.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 88 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	Провести ремонт фасада и входов (главного и запасных) здания детского сада с устранением дефектов отделки и щелей.	Фотоатериалы					Фотоатериалы
3	Изношены окна в здании детского сада (кроме окон групп №№ 2, 4, 5, 7, 9, 10, процедурного кабинета медицинского блока): на деревянных рамах потрескалась и отслоилась краска, на подоконниках и откосах отслоилась покраска, что не позволяет полноценно обработать их с применением	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20	Провести замену окон здания детского сада (кроме окон групп №№ 2, 4, 5, 7, 9, 10, процедурного кабинета медицинского блока) для возможности проведения и проветривания и приведению обработки их с применением мощных и	Фотоатериалы					

<p>4</p> <p>моющих и дезинфицирующих средств и возможность проведения проветривания.</p>	<p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	<p>дезинфицирующих средств.</p> <p>Провести ремонт стен, потолков и полов в помещениях пищеблока с устранением дефектов отделки, материалами, обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>Фотоматериалы</p>
<p>5</p> <p>Не функционирует (неисправна) система вентиляции на пищеблоке.</p>	<p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</p>	<p>Обеспечить исправную работу системы вентиляции на пищеблоке.</p>	<p>Акт выполненных работ</p>
<p>6</p> <p>Не соблюдаются требования к отделке потолков и стен здания детского сада, а именно: на потолках коридоров 1 и 2 этажей, а также на потолках и стенах лестничных маршей здания имеются трещины штукатурки, которая местами отпала кусками, имеются дефекты в виде отслоившейся покраски.</p>	<p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5.1, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Провести ремонт стен и потолков здания детского сада, а именно: потолков коридоров 1 и 2 этажей, лестничных маршей здания с устранением дефектов отделки, материалами, обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	<p>Фотоматериалы</p>

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «01» сентября 2026г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 111 комбинированного вида» Авиастроительного района г. Казани

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



Л.Н. Ганиева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «27» мая 2025г.



Буторова О.Ф.

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «_____» _____ 202_____ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от «_____» _____ 202_____ г.

Предписание вручено: И.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 111» Буторова О.Ф. «27» мая 2025 г.

