



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и ПР по г. Казани (Московский район)
ул. Восстания, 100, г. Казань, Республика Татарстан, 420095, 212-54-16

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 29 /1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58
присмотра и оздоровления» Московского района г.Казани.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Ганеева Р.Ф. № 29 от 28.02.2022г., КНМ 16220061000201702203, в период: с 10 ч. 00 мин. «01» марта 2022 г. по 14 ч. 30 мин. «10» марта 2022г., капитаном внутренней службы Рахматуллин Ильнаром Рамилевичем – государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору- инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Московский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 присмотра и оздоровления» Московского района г.Казани по адресу: г. Казань, ул. Академика Королева, 20Б
В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица исполняющая обязанности заведующего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 присмотра и оздоровления» Московского района г. Казани Сухорукова И.Ю.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном надзорном мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения здания хозяйственного блока не оборудовано системой автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 1,6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ., табл.3 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
2.	Помещение изолятора на первом этаже не оборудовано системой автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 1,6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ., табл.3 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	

3.	Помещение гладильной на первом этаже не оборудовано системой автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 1,6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ., табл.3 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	
4.	Кабели и провода систем противопожарной защиты, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже предела распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП4) по ГОСТ Р 53315	ст. 1,6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст.46 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ., п. 4.4 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование Требования пожарной безопасности., п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.02.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения НД и ПР по Московскому району г. Казани «Московский районный отдел государственного пожарного надзора»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин И. Р.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

10» марта 2022 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получила:

Сурер -
 (подпись)
«10» 03 2022 г.

и.о. зав. Сурерикова Г.Ю.
 (должность, фамилия, инициалы)

