

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 288-45-07, телефон доверия 288-46-96
ОНДиПР по г.Казани(Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Казань, ул. Восстания, 100 телефон (843) 212-54-16
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 27/1/17

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

«Детский сад № 105 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Московского района г. Казани

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР по г. Казани по пожарному надзору № 27 от «09» марта 2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «16» марта 2021 г. по 11 час. 00 мин. «23» марта 2021 г. проведена проверка инспектором отделения НДиПР по Московскому району г.Казани «Московский» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Рахматуллин Ильнаром Рамиловичем МАДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Московского района г. Казани (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Казань, ул. Бакалейная, д.10

пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с исполняющей обязанности заведующей МАДОУ «Детский сад № 105 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Московского района г. Казани Хабибрахмановой Лилии Расимовны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1.	Обеспечить и определить на двери помещений для приготовления пищи, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. (п.12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; глава 5,7,8 ФЗ-№123).	01.03.2022	
2.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь помещения для приготовления пищи не противопожарная, не обеспечен необходимый предел огнестойкости)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (п.7.4 СНиП 21-01-97*).	01.03.2022	
3.	В помещениях групп № 02,05 необходимо предусмотреть дополнительно вторые эвакуационные выходы	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. (п.6.12 СНиП 21-01-97*).	01.03.2022	Выполнено
4.	Не организовано проведение проверок в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) в ПК №1-4	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.03.2022	

5.	В музыкальном зале для отделки пола применяется материал с неизвестными показателями пожарной опасности (линолеум)	(ст. 4, 6 ФЗ-№123; табл.3, табл. 29 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. в ред. от 29.07.2017г.).	01.03.2022	выполнено
----	--	---	------------	-----------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НДиПР по Московскому району г. Казани «Московский»
УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ И.Р. Рахматуллин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» 03 2021 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Л.Р. Хабибрахманова
 (подпись)

исполняющей обязанности заведующей детского сада № 105 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» Московского района г. Казани Хабибрахманова Л.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«23» 03 2021 г.