

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 4, тел. (843)223-95-75
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 124/1/124
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МАДОУ "Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке", Приволжского района
г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

Должностному лицу: Сафиуллиной Динаре Аматаевне – Заведующей МАДОУ "Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани.

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 124 от «10» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «13» августа 2020 года по 10 час. 00 мин. «19» августа 2020 года

проведена проверка Инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Сергеевым Кириллом Валерьевичем, инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Горки» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гибадуллин Ильнаром Рафиковичем.

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку.

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ "Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани Сафиуллиной Д.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Казань, ул. Проспект Победы д.64				
1.	Допускается установка запоров на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (эвакуационные выходы)	(статья 4 ФЗ №123-ФЗ; пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;	18.06.2021 г.	
2.	Допускается использование технического этажа (подвала) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	(статья 4 ФЗ №123-ФЗ; подпункт «б» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ) На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	18.06.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
3.	В подвальном помещении допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	(подпункт «а», пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	18.06.2021	
4.	В прачечной допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	(подпункт «а», пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	18.06.2021	
5.	Противопожарные двери (пищевлок) не оборудованы устройством для самозакрывания	(статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 21-01-97* п. 7.17). Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	18.06.2021	
6.	Отсутствует указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до пожарных гидрантов	(статья 4 пункт 4 Федерального закона №123-ФЗ; п. 8.6 СП 8.13130.2009; п.1.12 ГОСТ 12.4.009-83, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ) У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	18.06.2021	
7.	Допускается использование технического помещения (тепловой узел) для организации производственных участков, мастерских.	(статья 4 ФЗ №123-ФЗ; подпункт «б» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ) На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	18.06.2021	
8.	Допускается загромождение эвакуационного пути и выхода различными материалами, изделиями (шкаф).	(Пункт 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Рос-	18.06.2021	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		сийской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947.		
9.	В помещении кухни не установлены тепловые пожарные извещатели.	(статья 4, ФЗ №123. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ); п.3 общие положения НПБ 110-03). Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.	18.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району
г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Сергеев К.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» августа 2020 года

Инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району
г. Казани «Горки» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Гибадуллин И.Р.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«19» августа 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ "Детский сад №27 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке" Приволжского района г. Казани.
Сафиуллина Д.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» августа 2020 года

