


**Отчет о выполнении предписания №69/1/69 от 27.04.2018 г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением
на татарском языке» Приволжского района г. Казани
(на 01.11.2019 г.)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией	04.04.2019	Не выполнен. Отсутствует финансирование.
2.	Не произведен расчет и не указаны на дверях категории помещений по пожарной опасности (складские помещения, кладовые)	04.04.2019	Выполнено. Расчеты произведены. На дверях указаны категории помещений по пожарной опасности.
3.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами (помещение склада, кладовые, машинное отделение лифта) не выгорожено противопожарной дверью 1-го типа (EI-60).	04.04.2019	Выполнено. На складе дверь заменена на противопожарную 1-го типа (EI-60). В прачечной дверь заменена на противопожарную 1-го типа (EI-60). На пищеблоке дверь заменена на противопожарную 1-го типа (EI-60).

Заведующий
МАДОУ «Детский сад №358»




(подпись)

Рахманова Д.Р.
(расшифровка подписи)

М.П.