

**Отчет о выполнении предписания №70/1/70 от 08.04.2019 г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением
на татарском языке» Приволжского района г. Казани
(на 03.03.2020 г.)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Помещения подвала не защищены автоматической пожарной сигнализацией	03.03.2020	Выполнено. В подвале здания установлена АПС (03.03.2020 года)

Заведующий
МАДОУ «Детский сад №358»
Приволжского района г. Казани



Рахманова Д.Р.
(расшифровка подписи)

М.П.