

Отчет о выполнении предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности №97/1/97 от 25.05.2021 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке»
Приволжского района г. Казани
(на 25.11.2021 г.)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1.	Наружные эвакуационные маршевые лестницы №№1, 2 типа П-2 не соответствуют требованиям нормативным документам.	01.02.2022	Не выполнено.
2.	Прачечная не оборудована требуемым количеством пожарных извещателей.	01.02.2022	Выполнено.
3.	На путях эвакуации - первый этаж возле кастилянской напольное покрытие (линолеум), на площадке внутренней эвакуационной лестницы между первым и вторым этажом напольное покрытие (линолеум), левое крыло второго этажа отделка стен (обои) напольное покрытие (линолеум) допускается применение облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации с неизвестными показателями класса пожарной опасности.	01.02..2022	Выполнено частично: обои стен левого крыла второго этажа убраны, стены отремонтированы и покрашены водно-дисперсионной краской.

Заведующий
МАДОУ «Детский сад №358»
Приволжского района г. Казани

(подпись)

Рахманова Д.Р.

(расшифровка подписи)

М.П.